

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 20/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,02	2,35	0,20	0,48	1					1				0,98	0,98
	01:00	2,64	1,94	0,21	0,50	1					1				0,76	0,76
	02:00	2,45	1,70	0,25	0,50	1									0,86	0,86
	03:00	2,33	1,46	0,37	0,50	1									0,82	0,82
	04:00	2,31	1,42	0,38	0,51	1									0,81	0,81
	05:00	2,31	1,14	0,66	0,51	1									0,81	0,81
	06:00	2,53	1,40	0,63	0,50	1									0,88	0,88
	07:00	2,97	1,72	0,77	0,48	1									0,93	0,94
	08:00	3,14	1,66	0,64	0,84									1	0,97	0,97
	09:00	3,14	1,62	0,33	1,20									1	0,86	0,85
	10:00	3,05	1,41	0,34	1,30									1	0,78	0,78
	11:00	2,91	1,46	0,31	1,15	1									0,67	0,67
	12:00	3,04	1,17	0,30	1,57	1									0,77	0,77
	13:00	3,25	1,27	0,40	1,58	1									0,86	0,86
	14:00	3,40	1,07	0,75	1,58	1									0,87	0,92
	15:00	3,42	1,68	0,42	1,33	1									0,79	0,98
	16:00	3,55	1,63	0,42	1,51	1									0,79	0,98
	17:00	4,04	1,75	0,34	1,96	1									0,79	0,98
	18:00	4,31	1,69	0,42	2,20	1									0,79	0,98
	19:00	4,34	1,57	0,47	2,30	1									0,84	0,98
20:00	4,19	1,58	0,51	2,11	1									0,79	0,98	
21:00	3,94	1,64	0,40	1,90	1									0,76	0,98	
22:00	3,60	1,36	0,63	1,61	1									0,69	0,98	
23:00	3,41	1,76	0,63	1,02	1									0,69	0,98	

Παρατηρήσεις

Από τις 14:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης