

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 21/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,99	2,28	0,65	0,07	1					1				0,69	0,98
	01:00	2,67	1,99	0,67	0,01	1					1				0,69	0,94
	02:00	2,42	1,73	0,68	0,00	1					1				0,69	0,85
	03:00	2,33	1,64	0,69	0,00	1									0,69	0,82
	04:00	2,26	1,57	0,69	0,00	1									0,69	0,79
	05:00	2,27	1,63	0,63	0,00	1									0,69	0,80
	06:00	2,42	1,75	0,67	0,00	1									0,69	0,84
	07:00	2,58	1,55	0,68	0,34	1									0,69	0,90
	08:00	2,80	1,53	0,67	0,60	1									0,69	0,97
	09:00	3,00	1,70	0,50	0,80	1									0,69	0,98
	10:00	3,06	1,65	0,50	0,90	1									0,69	0,99
	11:00	3,03	1,43	0,60	1,00	1									0,69	0,98
	12:00	3,14	1,68	0,45	1,00	1									0,69	0,98
	13:00	3,50	1,73	0,63	1,14	1									0,69	0,99
	14:00	3,45	1,90	0,34	1,21	1						1			0,63	0,95
	15:00	3,52	1,99	0,52	1,01	1						1			0,59	0,97
	16:00	3,84	2,13	0,54	1,17	1						1			0,59	0,99
	17:00	4,25	2,17	0,58	1,50	1						1			0,59	0,99
18:00	4,43	2,04	0,58	1,80	1						1			0,59	0,99	
19:00	4,44	1,95	0,58	1,91	1						1			0,59	0,98	
20:00	4,44	1,98	0,55	1,91	1						1			0,59	0,98	
21:00	4,16	1,98	0,57	1,61	1						1			0,59	0,98	
22:00	3,84	2,02	0,51	1,31	1						1			0,59	0,98	
23:00	3,46	2,02	0,43	1,01	1						1			0,59	0,95	

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης