

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Κυριακή 22/12/2024 | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|--------------------|-----|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,4 | 2,5 | 1,70 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 1,10 | | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 5 H/Z Φορ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Κυριακή | 00:00 | 3,07 | 2,07 | 0,48 | 0,52 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,59 | 0,98 |
| | 01:00 | 2,69 | 1,87 | 0,42 | 0,41 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,59 | 0,89 |
| | 02:00 | 2,46 | 2,03 | 0,41 | 0,02 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,59 | 0,86 |
| | 03:00 | 2,37 | 1,86 | 0,50 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | 0,59 | 0,83 |
| | 04:00 | 2,31 | 1,84 | 0,48 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | 0,59 | 0,81 |
| | 05:00 | 2,33 | 1,86 | 0,47 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | 0,59 | 0,81 |
| | 06:00 | 2,43 | 2,09 | 0,34 | 0,00 | 1 | | | | | | 1 | | | 0,59 | 0,85 |
| | 07:00 | 2,61 | 1,97 | 0,23 | 0,41 | 1 | | | | | | 1 | | | 0,59 | 0,78 |
| | 08:00 | 2,85 | 1,86 | 0,18 | 0,80 | 1 | | | | | | | | | 0,59 | 0,94 |
| | 09:00 | 3,02 | 1,58 | 0,44 | 1,00 | 1 | | | | | | | | | 0,59 | 0,98 |
| | 10:00 | 3,14 | 1,58 | 0,23 | 1,34 | 1 | | | | | | | | | 0,59 | 0,89 |
| | 11:00 | 3,19 | 1,26 | 0,15 | 1,78 | 1 | | | | | | | | | 0,59 | 0,78 |
| | 12:00 | 3,25 | 1,09 | 0,33 | 1,83 | 1 | | | | | | | | | 0,59 | 0,75 |
| | 13:00 | 3,34 | 1,29 | 0,15 | 1,91 | 1 | | | | | | | | | 0,59 | 0,79 |
| | 14:00 | 3,47 | 1,51 | 0,06 | 1,90 | 1 | | | | | | | | | 0,59 | 0,84 |
| | 15:00 | 3,61 | 1,57 | 0,01 | 2,04 | 1 | | | | | | | | | 0,68 | 0,84 |
| | 16:00 | 3,73 | 1,60 | 0,03 | 2,10 | 1 | | | | | | | | | 0,87 | 0,87 |
| | 17:00 | 3,91 | 1,58 | 0,03 | 2,30 | 1 | | | | | | | | | 0,87 | 0,87 |
| 18:00 | 4,04 | 1,58 | 0,06 | 2,41 | 1 | | | | | | | | | 0,89 | 0,89 | |
| 19:00 | 4,07 | 1,58 | 0,08 | 2,41 | 1 | | | | | | | | | 0,89 | 0,90 | |
| 20:00 | 4,07 | 1,62 | 0,05 | 2,40 | 1 | | | | | | | | | 0,90 | 0,90 | |
| 21:00 | 3,89 | 1,75 | 0,02 | 2,11 | 1 | | | | | | | | | 0,92 | 0,92 | |
| 22:00 | 3,69 | 1,78 | 0,10 | 1,81 | 1 | | | | | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| 23:00 | 3,28 | 1,60 | 0,18 | 1,51 | 1 | | | | | | 1 | | | 0,77 | 0,76 | |

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης