

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τετάρτη, 25 Δεκέμβριος 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
25/12/24 0:00	57,80	57,70	0,10	0,00	1			1									1	1				
25/12/24 1:00	52,50	52,39	0,11	0,00	1			1									1	1				
25/12/24 2:00	51,00	50,86	0,14	0,00	1			1									1	1				
25/12/24 3:00	49,00	48,84	0,16	0,00	1			1									1	1				
25/12/24 4:00	46,90	46,76	0,14	0,00	1			1									1	1				
25/12/24 5:00	45,00	44,87	0,13	0,00	1			1									1	1				
25/12/24 6:00	48,20	48,05	0,15	0,00	1			1									1	1				
25/12/24 7:00	51,10	50,77	0,16	0,17	1			1									1	1				
25/12/24 8:00	54,00	52,61	0,15	1,24	1			1									1	1				
25/12/24 9:00	58,40	55,35	0,14	2,91	1			1		1							1	1				
25/12/24 10:00	63,90	59,39	0,12	4,39	1			1		1							1	1				
25/12/24 11:00	62,70	57,17	0,10	5,43	1			1		1							1	1				
25/12/24 12:00	74,00	68,19	0,09	5,72	1			1		1							1	1		1		
25/12/24 13:00	76,00	70,50	0,09	5,41	1			1		1							1	1		1		
25/12/24 14:00	73,60	69,10	0,09	4,41	1			1		1							1	1		1		
25/12/24 15:00	72,00	69,33	0,10	2,57	1			1		1							1	1		1		
25/12/24 16:00	78,00	77,17	0,13	0,70	1			1		1							1	1		1		
25/12/24 17:00	83,00	82,85	0,15	0,00	1			1		1							1	1		1	1	
25/12/24 18:00	86,00	85,85	0,15	0,00	1			1		1							1	1		1	1	
25/12/24 19:00	84,90	84,73	0,17	0,00	1			1		1							1	1		1	1	
25/12/24 20:00	83,40	83,19	0,21	0,00	1			1		1							1	1		1	1	
25/12/24 21:00	79,30	78,96	0,34	0,00	1			1		1							1	1		1		
25/12/24 22:00	71,10	70,52	0,58	0,00	1			1		1							1	1		1		
25/12/24 23:00	62,50	61,63	0,87	0,00	1			1		1							1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης