

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024	00:00	26,57	23,42	3,15			1	1	1		1				7,63	7,75
	01:00	23,51	20,00	3,51			1	1			1				7,26	7,18
	02:00	22,74	16,64	6,10			1	1			1				8,10	8,09
	03:00	21,91	16,03	5,88			1	1			1				7,10	7,12
	04:00	22,07	16,79	5,27			1	1			1				7,20	7,24
	05:00	23,09	18,43	4,66			1	1			1				6,83	6,86
	06:00	27,15	20,89	6,27			1	1			1				9,90	10,04
	07:00	32,36	24,55	7,81			1	1	1					2	12,83	12,88
	08:00	35,98	23,81	12,18			1	1	1					2	13,73	13,73
	09:00	36,24	24,46	11,78			1	1	1					2	13,73	13,73
	10:00	37,00	25,83	11,17			1	1	1					2	13,73	13,73
	11:00	37,41	25,09	12,31			1	1	1			1			13,73	13,73
	12:00	36,72	23,91	12,81			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73
	13:00	37,67	24,84	12,83			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73
	14:00	38,94	26,24	12,70			1	1	1			1			13,68	13,66
	15:00	39,83	26,86	12,97			1	1	1			1			13,73	13,73
	16:00	41,80	29,21	12,60			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73
	17:00	45,23	32,02	13,21			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73
	18:00	45,48	32,04	13,44			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73
	19:00	44,83	31,52	13,30			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73
20:00	43,94	30,57	13,36			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73	
21:00	39,99	31,12	8,87			1	1	1	1	1	1			9,22	13,25	
22:00	35,44	28,52	6,91			1	1	1	1	1	1			7,08	10,62	
23:00	30,88	24,59	6,29			1	1	1			1			6,86	9,38	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μετά τις 21:00 επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης