

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 23 Δεκέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7		
23/12/24 0:00	56,76	52,34	4,42	0,00	1			1	1							1		1							12,87	12,79
23/12/24 1:00	51,00	48,03	2,97	0,00	1			1	1							1		1							7,31	7,10
23/12/24 2:00	49,22	46,02	3,19	0,00	1			1	1							1		1							6,58	6,58
23/12/24 3:00	47,23	44,81	2,42	0,00	1			1	1							1									8,82	8,84
23/12/24 4:00	47,13	45,26	1,86	0,00	1			1	1							1									8,67	8,70
23/12/24 5:00	48,53	47,57	0,96	0,00	1			1	1							1									8,83	8,08
23/12/24 6:00	53,90	51,57	2,33	0,00	1			1	1							1		1							9,22	9,23
23/12/24 7:00	61,67	59,13	2,52	0,02	1			1	1	1						1		1							8,34	8,59
23/12/24 8:00	67,72	64,50	1,62	1,59	1			1	1	1				1											10,68	10,00
23/12/24 9:00	71,33	64,93	1,21	5,19	1			1	1	1						1		1							8,28	7,84
23/12/24 10:00	75,33	66,66	0,54	8,13	1			1	1	1						1		1							9,35	9,39
23/12/24 11:00	73,49	66,79	0,82	5,88	1			1	1	1						1		1							9,93	9,76
23/12/24 12:00	75,20	66,03	0,42	8,75	1			1	1	1						1							1		8,37	7,33
23/12/24 13:00	74,91	63,43	0,48	10,99	1			1	1	1						1							1		6,18	5,88
23/12/24 14:00	74,80	65,59	0,36	8,84	1			1	1	1						1							1		7,97	7,98
23/12/24 15:00	77,14	71,15	0,14	5,85	1			1	1	1						1							1		13,41	13,58
23/12/24 16:00	79,79	78,01	0,51	1,26	1			1	1	1						1		1					1		14,52	13,61
23/12/24 17:00	86,82	84,58	2,24	0,00	1			1	1	1						1		1					1		21,32	21,45
23/12/24 18:00	88,04	81,78	6,25	0,00	1			1	1	1						1		1					1		22,97	22,88
23/12/24 19:00	88,16	74,97	13,19	0,00	1			1	1	1						1		1					1		23,18	23,27
23/12/24 20:00	87,47	70,15	17,31	0,00	1			1	1	1						1		1					1		22,46	22,54
23/12/24 21:00	83,43	66,25	17,18	0,00	1			1	1	1						1							1		16,77	16,91
23/12/24 22:00	77,04	62,54	14,50	0,00	1			1	1	1				1									1		13,31	12,87
23/12/24 23:00	68,24	58,01	10,23	0,00	1			1	1					1									1		10,21	10,23

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία AEP No2 λόγω κακοκαιρίας.
2. περιορισμός παραγωγής Α/Π λόγω κακοκαιρίας.