

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα 23/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	00:00	2,87	1,52	0,23	1,13	1									0,88	0,88	
	01:00	2,62	1,25	0,28	1,09	1									0,77	0,77	
	02:00	2,37	1,11	0,37	0,89	1									0,71	0,71	
	03:00	2,26	1,17	0,39	0,70	1									0,73	0,73	
	04:00	2,24	1,19	0,48	0,58	1									0,77	0,77	
	05:00	2,24	1,04	0,65	0,55	1									0,77	0,77	
	06:00	2,41	1,17	0,74	0,50	1									0,84	0,84	
	07:00	2,70	2,04	0,55	0,11	1						1			0,82	0,82	
	08:00	3,02	2,67	0,35	0,00	1						1	1		0,53	0,51	
	09:00	3,14	2,87	0,27	0,00	1						1	1		0,66	0,69	
	10:00	3,00	2,38	0,62	0,00	1						1			0,98	0,98	
	11:00	2,94	2,42	0,52	0,00	1						1			0,62	0,59	
	12:00	2,96	2,34	0,62	0,00	1						1			0,90	0,94	
	13:00	2,96	2,43	0,53	0,00	1						1			0,59	0,73	
	14:00	3,24	2,68	0,55	0,00	1						1			0,59	0,61	
	15:00	3,36	2,80	0,55	0,00	1						1	1		0,59	0,56	
	16:00	3,64	2,60	0,58	0,46	1						1	1		0,59	0,78	
	17:00	3,98	1,78	0,58	1,61	1									0,59	0,98	
	18:00	4,21	1,63	0,58	2,00	1									0,59	0,99	
	19:00	4,32	1,73	0,59	2,00	1									0,59	0,99	
20:00	4,30	1,71	0,59	2,00	1									0,59	0,99		
21:00	4,08	1,70	0,58	1,79	1									0,59	0,99		
22:00	3,81	1,62	0,59	1,61	1									0,59	0,99		
23:00	3,43	1,82	0,58	1,02	1									0,59	0,98		

Παρατηρήσεις

Λόγω εργασιών στη γραμμή του ΥΒΣ, σταμάτησε η παραγωγή του από τις 07:00-16:00. Από τις 12:55 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης