

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	5,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024	00:00	28,23	16,94	11,29			1	1			1			
	01:00	26,45	16,36	10,09			1	1			1			
	02:00	25,01	15,01	10,01				1			1			
	03:00	23,98	14,39	9,59				1			1			
	04:00	23,54	14,12	9,41				1			1			
	05:00	23,99	14,40	9,60				1			1			
	06:00	25,74	15,45	10,30				1			1			
	07:00	29,29	17,57	11,72				1	1		1			
	08:00	33,77	20,79	12,98				1	1		1			
	09:00	37,84	25,13	12,71				1	1	1	1			
	10:00	41,13	28,23	12,91			1	1	1	1	1			
	11:00	42,60	29,44	13,16			1	1	1	1	1			
	12:00	42,38	29,35	13,03			1	1	1	1	1			
	13:00	42,45	29,34	13,11			1	1	1	1	1			
	14:00	41,82	28,80	13,03		1	1	1	1	1	1			
	15:00	39,34	35,40	3,93		1	1	1	1	1	1		2	
	16:00	40,81	36,08	4,73		1	1	1	1	1	1		3	
	17:00	45,27	39,88	5,39		1	1	1	1	1	1		4	
	18:00	47,43	41,20	6,23		1	1	1	1	1	1		4	
	19:00	47,36	40,65	6,71		1	1	1	1	1	1		4	
	20:00	45,51	38,51	7,00		1	1	1	1	1	1		4	
	21:00	42,37	34,70	7,67		1	1	1	1	1	1		2	
	22:00	38,70	30,61	8,09			1	1	1	1	1			
	23:00	34,76	27,00	7,76			1	1	1	1	1			

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης