

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	
Δ	Ε	00:00	21,19	13,77	7,42				1			b	1		
		01:00	20,04	13,03	7,01				1			b	1		
		02:00	19,03	12,37	6,66				1			b	1		
		03:00	18,31	11,90	6,41				1			b	1		
		04:00	18,16	11,80	6,36				1			b	1		
		05:00	18,94	12,31	6,63				1			b	1		
		06:00	21,15	13,75	7,40				1			b	1		
		07:00	25,11	18,01	7,10					1	1		b		
		08:00	29,27	22,57	6,70	1			1	1			b		
		09:00	30,93	24,43	6,50	1			1	1			b		
		10:00	30,91	24,71	6,19	1			1	1			b		
		11:00	30,48	24,76	5,72	1			1	1			b		
		12:00	30,27	25,06	5,21	1			1	1			b		
		13:00	30,22	25,93	4,29	1			1	1			b		
		14:00	30,64	26,33	4,31	1			1	1			b		
		15:00	32,17	27,71	4,45	1			1	1			b		
		16:00	33,92	29,52	4,40	1			1	1			b		
		17:00	35,85	31,54	4,30	1			1	1			b		
		18:00	36,00	31,88	4,12	1			1	1			b		
		19:00	35,94	31,83	4,11	1			1	1			b		
		20:00	35,14	31,65	3,49	1			1	1			b		
		21:00	33,40	30,62	2,79	1			1	1			b		
		22:00	29,17	26,99	2,18	1			1	1			b		
		23:00	25,47	23,80	1,67	1			1	1			b		

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης