

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024	00:00	26,87	21,51	5,36			1	1	1		1				5,59	8,30
	01:00	24,18	19,33	4,85			1	1	1						5,00	7,87
	02:00	23,52	18,65	4,88			1	1	1						5,00	7,18
	03:00	22,61	17,72	4,88			1	1	1						5,00	6,26
	04:00	22,43	17,05	5,37			1	1	1						5,47	6,55
	05:00	23,26	16,02	7,23			1	1	1						7,33	8,71
	06:00	26,29	18,54	7,75			1	1	1						8,30	10,41
	07:00	31,17	25,54	5,64			1	1	1	1					10,73	11,94
	08:00	36,69	34,60	2,09			1	1	1	1				5	10,90	13,73
	09:00	41,28	38,15	3,13	1		1	1	1	1				7	9,94	13,73
	10:00	44,31	42,98	1,33	1		1	1	1	1	1			8	5,42	13,73
	11:00	45,85	45,28	0,58	1		1	1	1	1	1			6	4,73	13,73
	12:00	46,43	46,40	0,03	1		1	1	1	1	1			6	4,73	13,73
	13:00	47,49	46,73	0,76	1		1	1	1	1	1			7	4,82	13,73
	14:00	46,28	44,28	2,01	1		1	1	1	1	1			6	8,36	13,73
	15:00	44,75	40,24	4,51	1		1	1	1	1	1			3	8,93	13,73
	16:00	45,89	41,24	4,65	1		1	1	1	1	1			4	8,93	13,73
	17:00	48,34	42,02	6,32	1		1	1	1	1	1			4	8,96	13,73
	18:00	49,13	45,00	4,13	1		1	1	1	1	1			5	13,06	13,73
	19:00	48,69	46,60	2,09	1		1	1	1	1	1			6	13,73	13,73
20:00	46,13	44,37	1,76	1		1	1	1	1	1			5	13,72	13,72	
21:00	41,14	40,88	0,26	1		1	1	1	1	1			3	11,96	11,80	
22:00	36,15	35,84	0,31			1	1	1	1	1				9,68	9,70	
23:00	31,31	29,76	1,55			1	1	1			1			9,06	9,11	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Έως τις 09:00 επικρατούσε κακοκαιρία. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε πρόβλημα

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης