

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024	00:00	27,49	25,57	1,92			1	1	1		1				5,81	5,68
	01:00	24,79	24,00	0,79			1	1	1		1				4,03	4,08
	02:00	23,96	22,74	1,22			1	1			1				7,56	7,58
	03:00	22,92	21,66	1,26			1	1			1				6,62	6,61
	04:00	22,63	22,14	0,49			1	1			1				6,31	6,27
	05:00	23,48	22,76	0,72			1	1			1				7,07	7,10
	06:00	25,78	23,81	1,98			1	1	1		1				6,35	6,14
	07:00	28,48	26,24	2,24			1	1	1		1				7,65	7,70
	08:00	32,43	27,65	4,78			1	1	1		1				10,30	10,43
	09:00	38,83	34,78	4,05			1	1	1	1	1			1	13,42	13,44
	10:00	42,17	39,37	2,80			1	1	1	1	1			3	13,71	13,67
	11:00	42,58	40,15	2,44			1	1	1	1	1			3	13,51	13,53
	12:00	40,69	37,98	2,71			1	1	1	1	1			3	12,52	12,47
	13:00	34,73	32,69	2,04			1	1	1	1	1				8,82	8,76
	14:00	31,04	25,70	5,33			1	1	1		1				9,03	9,18
	15:00	30,64	26,71	3,93			1	1	1		1				8,74	8,78
	16:00	32,83	28,06	4,77			1	1	1		1				10,86	10,90
	17:00	36,67	30,91	5,75			1	1	1		1				12,85	12,89
	18:00	38,29	31,56	6,73			1	1	1	1	1				13,32	13,33
	19:00	38,17	31,41	6,75			1	1	1	1	1				13,24	13,23
20:00	37,25	29,25	8,01			1	1	1		1				13,19	13,17	
21:00	34,41	26,21	8,20			1	1	1		1				12,58	12,46	
22:00	31,32	24,24	7,07			1	1	1		1				9,82	9,74	
23:00	28,12	23,55	4,57			1	1	1		1				8,19	8,14	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης