

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024	00:00	25,20	21,98	3,22			1	1	1		1				6,75	6,81
	01:00	23,25	20,79	2,46			1	1			1				6,99	6,93
	02:00	22,70	20,01	2,70			1	1			1				6,38	6,36
	03:00	21,66	18,02	3,64			1	1			1				5,66	5,71
	04:00	21,35	18,41	2,95			1	1			1				4,54	3,76
	05:00	21,75	18,21	3,54			1	1			1				5,37	5,36
	06:00	23,64	18,49	5,15			1	1			1				7,15	7,21
	07:00	25,80	19,63	6,17			1	1			1				9,41	9,43
	08:00	28,01	21,97	6,05			1	1	1		1				8,42	8,26
	09:00	29,77	22,36	7,41			1	1	1		1				9,30	9,31
	10:00	30,76	22,64	8,12			1	1	1		1				10,43	10,44
	11:00	29,98	20,84	9,14				1	1		1				11,46	11,52
	12:00	31,24	21,02	10,23				1	1		1				12,47	12,49
	13:00	32,81	22,32	10,49				1	1		1				13,11	13,12
	14:00	33,06	22,21	10,85				1	1		1				13,23	13,23
	15:00	33,56	22,08	11,48				1	1		1				13,36	13,38
	16:00	36,38	24,79	11,59			1	1	1		1				13,73	13,73
	17:00	40,34	28,40	11,94			1	1	1		1				13,73	13,73
	18:00	41,23	29,27	11,96			1	1	1		1				13,73	13,73
	19:00	40,72	28,77	11,96			1	1	1		1				13,73	13,73
20:00	39,13	27,19	11,94			1	1	1		1				13,73	13,73	
21:00	36,63	24,69	11,95			1	1	1		1				13,70	13,69	
22:00	33,44	22,41	11,03			1	1			1				12,78	12,69	
23:00	29,73	19,80	9,93			1	1			1				11,54	11,52	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ Αντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν ολιγόλεπτες απώλειες επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης