

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη 26/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ε ρ ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	2,91	2,91	0,00		1					0,00
	01:00	2,70	2,70	0,00		1					0,00
	02:00	2,58	2,58	0,00		1					0,00
	03:00	2,48	2,48	0,00		1					0,00
	04:00	2,47	2,47	0,00		1					0,00
	05:00	2,45	2,45	0,00		1					0,00
	06:00	2,52	2,52	0,00		1					0,00
	07:00	2,50	2,50	0,00		1					0,00
	08:00	2,65	2,65	0,00		1					0,00
	09:00	3,12	3,12	0,00		1					0,00
	10:00	3,52	3,52	0,00		1					0,01
	11:00	3,78	3,50	0,28		1					0,60
	12:00	3,89	3,44	0,44		1					0,60
	13:00	4,03	3,46	0,57		1					0,60
	14:00	3,97	3,41	0,56		1					0,60
	15:00	3,95	3,39	0,56		1					0,60
	16:00	4,08	3,66	0,41		1					0,60
	17:00	4,25	3,79	0,46		1					0,60
	18:00	4,51	4,08	0,43		1					0,60
	19:00	4,47	4,03	0,44		1					0,60
	20:00	4,30	3,88	0,43		1					0,60
	21:00	4,14	3,71	0,43		1					0,60
	22:00	4,36	3,94	0,42		1					0,60
	23:00	4,37	4,03	0,34		1					0,60

Παρατηρήσεις: Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης