

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 24 Δεκέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ													
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/12/24 0:00	59,16	50,63	8,53	0,00	1			1	1						1	0							1		8,82	8,86
24/12/24 1:00	53,49	45,75	7,74	0,00	1			1	1						1	0							1		8,02	8,01
24/12/24 2:00	51,44	44,07	7,37	0,00	1			1	1						1	0							1		7,65	7,58
24/12/24 3:00	49,42	43,53	5,89	0,00	1			1	1						1	0							1		6,03	6,01
24/12/24 4:00	48,32	43,54	4,78	0,00	1			1	1						1	0							1		4,74	4,71
24/12/24 5:00	49,12	44,28	4,83	0,00	1			1	1						1	0							1		5,64	5,63
24/12/24 6:00	54,23	47,39	6,84	0,00	1			1	1						1	0							1		8,25	8,36
24/12/24 7:00	60,31	49,95	10,24	0,12	1			1	1						1	0							1		12,00	12,01
24/12/24 8:00	66,81	53,56	12,47	0,78	1			1	1						1	0							1		13,31	13,31
24/12/24 9:00	72,66	55,97	13,70	2,98	1			1	1						1	0			1				1		14,82	14,77
24/12/24 10:00	72,76	53,26	13,25	6,25	1			1	1						1	0			1				1		13,36	13,46
24/12/24 11:00	73,26	56,06	11,30	5,90	1			1	1						1	0			1				1		11,48	11,53
24/12/24 12:00	76,74	64,20	9,81	2,73	1			1	1						1	0			1				1		11,48	11,46
24/12/24 13:00	77,96	64,41	10,11	3,44	1			1	1		1				1	0			1				1		10,17	10,35
24/12/24 14:00	77,97	62,63	11,28	4,06	1			1	1		1				1	0			1				1		11,68	11,68
24/12/24 15:00	79,78	66,96	11,53	1,28	1			1	1		1				1	0			1				1		11,86	11,94
24/12/24 16:00	88,09	76,00	12,07	0,02	1			1	1		1				1	0	1		1				1		13,15	13,19
24/12/24 17:00	93,95	81,10	12,85	0,00	1			1	1		1				1	0	1		1				1		14,04	14,07
24/12/24 18:00	94,63	81,16	13,47	0,00	1			1	1		1				1	0	1		1				1		14,17	14,17
24/12/24 19:00	92,11	79,08	13,03	0,00	1			1	1		1				1	0	1		1				1		13,81	13,81
24/12/24 20:00	87,84	75,37	12,46	0,00	1			1	1		1				1	0	1		1				1		13,18	13,15
24/12/24 21:00	78,67	68,07	10,60	0,00	1			1	1		1				1	0	1		1				1		11,47	10,56
24/12/24 22:00	73,10	66,24	6,86	0,00	1			1	1		1				1	0			1				1		7,60	6,14
24/12/24 23:00	66,78	60,70	6,08	0,00	1			1	1		1				1	0			1				1		9,12	9,00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

- Κακοκαιρία όλο το 24 ωρο περιορισμός Α/Π.
- Λειτουργία DG3 DG5 ΑΗΣ ΑΕΡ Νο3 .
- Περιορισμός παραγωγής από ΘΗΣ.