

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 25 Δεκέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απαιτημένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
25/12/24 0:00	60,15	55,60	4,55	0,00	1			1	1						1	0							1		6,89	6,76
25/12/24 1:00	54,71	50,07	4,64	0,00	1			1	1						1	0							1		8,20	8,18
25/12/24 2:00	52,28	47,99	4,28	0,00	1			1	1						1	0							1		7,80	7,79
25/12/24 3:00	50,49	46,51	3,97	0,00	1			1	1						1	0							1		7,10	7,05
25/12/24 4:00	49,00	45,24	3,76	0,00	1			1	1						1	0							1		5,71	5,58
25/12/24 5:00	49,61	45,72	3,89	0,00	1			1	1						1	0							1		6,21	6,21
25/12/24 6:00	52,36	48,11	4,24	0,00	1			1	1						1	0							1		7,75	7,73
25/12/24 7:00	57,25	52,46	4,68	0,11	1			1	1						1	0							1		9,14	9,16
25/12/24 8:00	65,20	57,79	5,89	1,52	1			1	1						1	0							1		12,95	12,96
25/12/24 9:00	76,30	66,37	7,74	2,19	1			1	1						1	0			1				1		17,61	17,78
25/12/24 10:00	86,48	75,79	7,29	3,40	1			1	1						1	0			1				1		23,09	21,53
25/12/24 11:00	92,50	82,73	2,92	6,86	1			1	1	1						0			1		1		1		20,50	20,42
25/12/24 12:00	89,92	84,93	2,12	2,87	1			1	1	1						0			1		1		1		22,05	21,98
25/12/24 13:00	83,71	76,01	1,57	6,12	1			1	1	1						0			1		1		1		13,11	12,39
25/12/24 14:00	71,09	59,93	3,51	7,65	1			1	1	1						0			1				1		6,24	5,70
25/12/24 15:00	67,23	63,45	1,98	1,80	1			1	1	1						0			1				1		7,43	7,44
25/12/24 16:00	70,50	67,84	1,77	0,89	1			1	1	1						0			1				1		11,56	11,67
25/12/24 17:00	76,12	72,90	3,21	0,00	1			1	1	1						0			1				1		18,37	18,36
25/12/24 18:00	78,94	77,43	1,50	0,00	1			1	1	1						0			1			1	1		16,49	15,82
25/12/24 19:00	80,82	78,54	2,27	0,00	1			1	1	1						0			1			1	1		15,67	15,62
25/12/24 20:00	80,04	77,56	2,48	0,00	1			1	1	1						0			1			1	1		14,94	14,92
25/12/24 21:00	76,63	73,67	2,96	0,00	1			1	1	1						0			1			1	1		12,62	12,19
25/12/24 22:00	71,24	68,57	2,67	0,00	1			1	1	1					1	1	0		1						11,25	10,12
25/12/24 23:00	64,74	62,42	2,32	0,00	1			1	1	1					1	1	0								4,44	3,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

- Κακοκαιρία όλο το 24 ωρο περιορισμός Α/Π.
- Λειτουργία DG3 DG4 ΑΗΣ ΑΕΡ Νο2 ΑΕΡ Νο3 .
- Περιορισμός παραγωγής από ΘΗΣ.