

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 26 Δεκέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απαιτούμενο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
26/12/24 0:00	59,12	58,28	0,84	0,00	1			1	1						1	1									4,71	4,73
26/12/24 1:00	53,28	52,65	0,63	0,00	1			1	1						1	1									4,80	4,66
26/12/24 2:00	50,90	50,20	0,70	0,00	1			1	1						1	1									2,74	2,51
26/12/24 3:00	48,97	48,38	0,59	0,00	1			1	1						1	1									0,72	0,61
26/12/24 4:00	48,20	47,86	0,34	0,00	1			1	1						1	1									0,13	0,13
26/12/24 5:00	45,46	45,33	0,13	0,00	1			1	1						1	1									0,30	0,32
26/12/24 6:00	41,28	41,18	0,10	0,00	1			1								1									3,80	3,71
26/12/24 7:00	55,43	55,27	0,14	0,01	1			1	1						1	1									2,06	2,02
26/12/24 8:00	58,70	58,12	0,21	0,38	1			1	1						1	1									2,77	2,70
26/12/24 9:00	67,15	65,27	0,67	1,21	1			1	1						1	1									6,65	6,66
26/12/24 10:00	74,91	70,63	0,84	3,43	1			1	1						1	1									9,13	5,52
26/12/24 11:00	79,15	75,02	2,02	2,11	1			1	1	1					1	1									7,35	7,35
26/12/24 12:00	83,59	79,76	3,09	0,74	1			1	1	1					1	1									10,39	10,08
26/12/24 13:00	84,29	80,92	2,65	0,72	1			1	1	1					1	1									8,41	8,41
26/12/24 14:00	83,04	79,67	3,07	0,30	1			1	1	1					1	1									8,13	8,00
26/12/24 15:00	82,71	78,16	3,87	0,68	1			1	1	1					1	1									6,58	6,58
26/12/24 16:00	86,49	83,81	2,49	0,20	1			1	1	1					1	1									6,87	6,87
26/12/24 17:00	89,74	88,28	1,45	0,00	1			1	1	1					1	1									7,13	7,14
26/12/24 18:00	90,80	88,26	2,54	0,00	1			1	1	1					1	1									7,23	7,23
26/12/24 19:00	89,73	85,79	3,94	0,00	1			1	1	1					1	1									7,16	7,16
26/12/24 20:00	87,24	83,91	3,33	0,00	1			1	1	1					1	1									7,24	7,26
26/12/24 21:00	82,41	80,16	2,25	0,00	1			1	1	1					1	1									8,19	8,18
26/12/24 22:00	76,39	73,10	3,29	0,00	1			1	1	1					1	1									7,56	7,53
26/12/24 23:00	68,12	65,28	2,84	0,00	1			1	1	1					1	1									6,46	6,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- Κακοκαιρία όλο το 24 ωρο περιορισμός Α/Π.
- Λειτουργία DG3 DG4 ΑΗΣ ΑΕΡ Νο2 ΑΕΡ Νο3 .
- Περιορισμός παραγωγής από ΘΗΣ.