

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 24/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,04	1,92	0,58	0,53	1					1				0,59	0,98
	01:00	2,67	1,59	0,57	0,50	1									0,59	0,94
	02:00	2,43	1,52	0,51	0,41	1									0,59	0,85
	03:00	2,30	1,76	0,52	0,02	1									0,59	0,81
	04:00	2,29	1,71	0,57	0,01	1									0,59	0,80
	05:00	2,31	1,73	0,57	0,01	1									0,59	0,81
	06:00	2,41	1,89	0,51	0,01	1									0,59	0,84
	07:00	2,72	1,78	0,59	0,35	1									0,59	0,93
	08:00	3,12	1,33	0,88	0,91	1									0,90	0,98
	09:00	3,49	1,46	0,89	1,14	1									0,99	0,99
	10:00	3,65	1,39	0,95	1,31	1									0,99	0,99
	11:00	3,78	1,50	0,97	1,31	1									0,99	0,99
	12:00	3,93	1,76	0,97	1,20	1									0,99	0,99
	13:00	3,94	1,99	0,75	1,20	1						1			0,99	0,99
	14:00	4,01	2,71	0,20	1,10	1								1	0,58	0,87
	15:00	4,03	2,99	0,04	1,00	1								1	0,50	0,88
	16:00	4,07	2,80	0,04	1,24	1								1	0,69	0,81
	17:00	4,38	2,67	0,11	1,60	1								1	0,81	0,81
	18:00	4,65	2,83	0,01	1,81	1								1	0,85	0,85
	19:00	4,83	3,03	0,00	1,80	1								1	0,91	0,91
20:00	4,64	2,88	0,00	1,77	1								1	0,86	0,86	
21:00	4,43	2,81	0,01	1,61	1								1	0,83	0,83	
22:00	4,07	2,56	0,01	1,50	1								1	0,73	0,73	
23:00	3,68	2,38	0,01	1,29	1								1	0,60	0,60	

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου όλες τις βραδινές ώρες έως τις 08:00 και από τις 14:05 - 16:20. Λόγω περιβαλλοντικών θεμάτων έγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης