

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη 25/12/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,31	2,25	0,01	1,05	1							1		0,44	0,44
	01:00	2,94	2,34	0,00	0,60	1							1		0,22	0,21
	02:00	2,59	2,24	0,08	0,27	1					1				0,50	0,57
	03:00	2,44	1,73	0,40	0,31	1									0,86	0,85
	04:00	2,45	1,97	0,18	0,30	1									0,85	0,85
	05:00	2,42	2,03	0,09	0,30	1									0,84	0,84
	06:00	2,54	1,75	0,05	0,74	1									0,85	0,85
	07:00	2,82	1,66	0,15	1,01	1									0,89	0,90
	08:00	3,36	1,81	0,29	1,26	1									0,98	0,98
	09:00	3,93	1,83	0,23	1,87	1									0,98	0,98
	10:00	4,24	1,92	0,04	2,28	1									0,97	0,97
	11:00	4,76	1,81	0,00	2,95	1									0,93	0,93
	12:00	4,96	1,86	0,01	3,10	1									0,95	0,95
	13:00	4,78	1,64	0,00	3,14	1									0,90	0,90
	14:00	4,07	1,40	0,00	2,66	1									0,84	0,83
	15:00	3,46	1,31	0,01	2,15	1									0,78	0,78
	16:00	3,17	1,30	0,15	1,71	1									0,79	0,79
	17:00	3,35	1,45	0,48	1,41	1									0,79	0,96
18:00	3,48	1,44	0,44	1,60	1									0,50	0,94	
19:00	3,64	1,58	0,46	1,60	1									0,49	0,98	
20:00	3,66	1,67	0,38	1,60	1									0,49	0,98	
21:00	3,61	1,70	0,31	1,60	1									0,49	0,98	
22:00	3,55	1,58	0,37	1,60	1									0,49	0,96	
23:00	3,36	1,61	0,34	1,40	1									0,49	0,96	

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Τροποποιήθηκε το πρόγραμμα του ΥΒΣ σε συνεννόηση με το ΤΣΠ κάποιες ώρες για να μην ενταχθεί επιπλέον μονάδα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης