

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 26/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,01	1,41	0,27	1,32	1					1				0,56	0,80
	01:00	2,72	1,58	0,33	0,81	1									0,94	0,94
	02:00	2,49	1,44	0,34	0,71	1									0,87	0,87
	03:00	2,37	1,55	0,49	0,33	1									0,83	0,83
	04:00	2,33	1,51	0,52	0,31	1									0,81	0,82
	05:00	2,34	1,54	0,49	0,31	1									0,82	0,82
	06:00	2,39	1,74	0,34	0,31	1									0,84	0,84
	07:00	2,50	1,44	0,31	0,75	1									0,83	0,83
	08:00	2,78	1,46	0,41	0,90	1									0,91	0,91
	09:00	3,07	1,55	0,31	1,21	1									0,93	0,93
	10:00	3,28	1,53	0,25	1,50	1									0,90	0,90
	11:00	3,21	1,53	0,08	1,60	1									0,85	0,84
	12:00	3,14	1,35	0,08	1,70	1									0,79	0,78
	13:00	3,38	1,53	0,15	1,70	1									0,87	0,87
	14:00	3,33	1,47	0,15	1,70	1									0,86	0,85
	15:00	3,26	1,49	0,07	1,70	1									0,83	0,83
	16:00	3,41	1,65	0,07	1,70	1									0,88	0,89
	17:00	3,73	1,51	0,13	2,08	1									0,87	0,87
18:00	4,01	1,56	0,16	2,29	1									0,90	0,90	
19:00	4,17	1,66	0,21	2,30	1									0,95	0,95	
20:00	4,08	1,37	0,32	2,40	1									0,90	0,90	
21:00	3,86	1,27	0,48	2,11	1									0,92	0,92	
22:00	3,64	1,39	0,44	1,81	1									0,93	0,93	
23:00	3,34	1,22	0,53	1,60	1									0,90	0,90	

Παρατηρήσεις

Από τις 00:03 - 00:45 πλύση της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης