

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 27/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	3,92	3,79	0,13		1					0,16
	01:00	3,07	3,07	0,00		1					0,00
	02:00	3,36	3,36	0,00		1					0,00
	03:00	3,23	3,23	0,00		1					0,00
	04:00	3,28	3,28	0,00		1					0,00
	05:00	3,37	3,37	0,00		1					0,00
	06:00	3,49	3,49	0,00		1					0,00
	07:00	3,62	3,62	0,00		1					0,00
	08:00	3,91	3,91	0,00		1					0,50
	09:00	4,56	4,50	0,06		1					0,58
	10:00	4,97	4,97	0,00		1				1	0,60
	11:00	5,02	5,02	0,00		1				1	0,60
	12:00	5,09	5,09	0,00		1				1	0,89
	13:00	5,33	5,33	0,00		1				1	1,20
	14:00	5,11	5,11	0,00		1				1	1,20
	15:00	5,07	5,07	0,00		1				1	1,20
	16:00	4,89	4,89	0,00		1				1	1,20
	17:00	4,95	4,95	0,00		1				1	1,20
	18:00	4,96	4,96	0,00		1				1	1,20
	19:00	4,98	4,98	0,00		1				1	1,20
	20:00	4,67	4,67	0,00		1				1	1,20
	21:00	3,98	3,98	0,00		1				1	1,20
	22:00	3,64	3,64	0,00		1				1	1,20
	23:00	3,33	3,33	0,00		1				1	1,20

Παρατηρήσεις: Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Λόγω υψηλής ταχύτητας ανέμου τα ΑΠ είχαν μηδενική παραγωγή.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης