

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 28/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ε ρ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	3,07	3,07	0,00		1					1,20
	01:00	2,87	2,87	0,00		1					1,20
	02:00	2,75	2,75	0,00		1					1,20
	03:00	2,70	2,70	0,00		1					1,20
	04:00	2,64	2,64	0,00		1					1,20
	05:00	2,67	2,67	0,00		1					1,20
	06:00	2,77	2,77	0,00		1					1,20
	07:00	2,89	2,89	0,00		1					1,20
	08:00	3,22	3,22	0,00		1					1,20
	09:00	3,64	3,64	0,00		1					1,20
	10:00	4,15	4,15	0,00		1					1,20
	11:00	4,12	4,12	0,00		1					1,20
	12:00	4,28	4,28	0,00		1					1,20
	13:00	4,30	4,30	0,00		1					1,20
	14:00	4,35	4,35	0,00		1					1,20
	15:00	4,45	4,45	0,00		1					1,20
	16:00	4,53	4,53	0,00		1				1	1,20
	17:00	4,82	4,82	0,00		1				1	1,20
	18:00	5,05	5,05	0,00		1				1	1,20
	19:00	4,96	4,96	0,00		1				1	1,20
	20:00	4,79	4,79	0,00		1				1	1,20
	21:00	4,53	4,53	0,00		1				1	1,20
	22:00	4,18	4,18	0,00		1					1,20
	23:00	3,78	3,78	0,00		1					1,20
<p><b>Παρατηρήσεις:</b> Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Λόγω υψηλής ταχύτητας ανέμου τα ΑΠ είχαν μηδενική παραγωγή.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης</p>											