

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 27 Δεκέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
27/12/24 0:00	59,91	58,15	1,76	0,00	1			1	1					1	1								1		5,95	5,94
27/12/24 1:00	54,38	52,79	1,59	0,00	1			1	1					1	1								1		5,21	5,14
27/12/24 2:00	52,01	49,57	2,44	0,00	1			1	1					1	1								1		2,41	2,64
27/12/24 3:00	49,60	48,20	1,40	0,00	1			1	1					1	1								1		2,04	1,25
27/12/24 4:00	48,64	47,71	0,92	0,00	1			1	1					1	1								1		0,59	0,15
27/12/24 5:00	50,47	49,44	1,02	0,00	1			1	1					1	1								1		1,68	1,52
27/12/24 6:00	55,56	54,24	1,32	0,00	1			1	1					1	1								1		2,56	2,49
27/12/24 7:00	61,39	59,86	1,28	0,25	1			1	1					1									1	1	5,82	5,83
27/12/24 8:00	68,26	63,73	0,65	3,89	1			1	1								0	1					1	1	10,79	10,01
27/12/24 9:00	74,34	64,26	0,08	10,00	1			1	1								0	1	1				1		11,62	11,62
27/12/24 10:00	76,26	66,65	0,11	9,50	1			1	1								0	1	1				1		14,08	14,04
27/12/24 11:00	77,00	67,33	0,57	9,11	1			1	1								0	1	1				1		14,70	14,71
27/12/24 12:00	74,60	68,75	0,21	5,64	1			1	1								0	1	1				1	1	15,34	15,07
27/12/24 13:00	78,10	73,41	0,20	4,49	1			1	1	1							0	1	1				1		12,55	10,13
27/12/24 14:00	81,53	78,27	0,53	2,73	1			1	1	1							0	1	1				1		13,77	13,73
27/12/24 15:00	86,25	83,82	0,13	2,31	1			1	1	1							0	1	1				1		18,86	18,98
27/12/24 16:00	90,46	89,54	0,12	0,79	1			1	1	1							0	1	1				1	1	18,86	18,43
27/12/24 17:00	94,86	94,79	0,06	0,02	1			1	1	1							0	1	1				1	1	22,50	22,54
27/12/24 18:00	95,20	94,95	0,24	0,01	1			1	1	1							0	1	1				1	1	22,64	22,69
27/12/24 19:00	94,03	93,63	0,39	0,01	1			1	1	1							0	1	1				1	1	21,40	21,39
27/12/24 20:00	91,13	90,79	0,33	0,01	1			1	1	1							0	1	1				1	1	18,79	18,70
27/12/24 21:00	85,70	85,02	0,67	0,01	1			1	1	1							0	1	1				1	1	13,21	12,74
27/12/24 22:00	79,04	75,35	3,68	0,01	1			1	1	1				1			0	1					1		13,12	13,27
27/12/24 23:00	70,41	64,40	6,00	0,01	1				1	1				1			0	1					1		12,49	11,78

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No2 και AEP No3 λόγω κακοκαιρίας - αστάθειας Α/Π.
2. Περιορισμός Α/Π λόγω ασταθειας ανέμων.