

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 28 Δεκέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
28/12/24 0:00	62,04	54,74	7,30	0,01	1			1	1							0	1						1		13,57	13,39
28/12/24 1:00	55,97	46,07	9,88	0,01	1			1	1							0	1						1		12,88	12,95
28/12/24 2:00	53,27	42,70	10,56	0,01	1			1	1							0	1								15,11	15,17
28/12/24 3:00	51,29	40,46	10,82	0,01	1			1	1							0	1								13,38	13,32
28/12/24 4:00	50,23	40,35	9,86	0,01	1			1	1							0	1								12,15	12,18
28/12/24 5:00	51,32	40,79	10,51	0,01	1			1	1							0	1								13,30	13,28
28/12/24 6:00	55,47	41,78	13,67	0,01	1			1	1							0	1								16,47	16,47
28/12/24 7:00	60,99	46,18	14,57	0,24	1			1	1							0	1								16,41	16,32
28/12/24 8:00	67,96	52,92	13,65	1,39	1			1	1							0	1					1			15,73	15,80
28/12/24 9:00	75,95	56,44	15,22	4,28	1			1	1							0	1					1			18,99	18,99
28/12/24 10:00	80,76	58,16	14,96	7,64	1			1	1							0	1				1	1			20,24	20,09
28/12/24 11:00	79,99	53,55	10,78	15,67	1			1	1							0	1				1	1			14,40	14,09
28/12/24 12:00	80,55	49,79	11,52	19,24	1			1	1							0	1				1				16,33	15,98
28/12/24 13:00	78,37	52,45	10,99	14,94	1			1				1				0	1				1				19,33	18,68
28/12/24 14:00	80,43	61,22	11,20	8,01	1			1		1		1				0	1				1	1			21,57	21,33
28/12/24 15:00	84,59	68,91	10,70	4,97	1			1		1						0	1				1	1			24,94	24,37
28/12/24 16:00	89,13	80,98	7,32	0,84	1			1		1	1					0	1				1	1			23,00	21,88
28/12/24 17:00	96,48	89,46	7,02	0,00	1			1		1	1					0	1	1			1	1			25,20	24,92
28/12/24 18:00	98,00	88,39	9,61	0,00	1			1		1	1					0	1	1			1	1			24,01	23,95
28/12/24 19:00	97,15	86,03	11,13	0,00	1			1		1	1					0	1	1			1	1			23,31	23,19
28/12/24 20:00	93,49	78,72	14,77	0,00	1			1		1	1					0	1	1			1	1			19,84	19,59
28/12/24 21:00	87,99	76,28	11,71	0,00	1			1		1	1					0	1	1			1	1			16,07	16,10
28/12/24 22:00	82,14	69,60	12,54	0,00	1			1		1	1					0	1	1			1				18,08	18,02
28/12/24 23:00	73,99	60,29	13,70	0,00	1			1		1						0	1	1			1				20,90	20,96

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No2 λόγω κακοκαιρίας.
2. Λειτουργία AEP No 1 λόγω βλάβης της DG 3 ΑΗΣ.
3. Περιορισμός Α/Π λόγω κακοκαιρίας (Α/Π EUROWIND λόγω προβλήματος στο control του πάρκου).