

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 29 Δεκέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
29/12/24 0:00	66,21	55,27	10,94	0,00	1			1		1						0	1	1			1				15,90	15,90
29/12/24 1:00	59,83	50,64	9,19	0,00	1			1		1						0	1				1				14,56	14,47
29/12/24 2:00	56,85	47,49	9,36	0,00	1			1		1						0	1	1			1				11,65	11,59
29/12/24 3:00	54,24	46,80	7,45	0,00	1			1		1						0	1				1				9,04	9,01
29/12/24 4:00	53,07	47,04	6,04	0,00	1			1		1						0	1				1				7,51	7,50
29/12/24 5:00	53,31	47,58	5,72	0,00	1			1		1						0	1				1				7,98	7,96
29/12/24 6:00	55,96	50,14	5,82	0,00	1			1		1						0	1				1				10,49	10,54
29/12/24 7:00	60,07	53,94	5,81	0,32	1			1		1						0	1				1				14,18	14,21
29/12/24 8:00	65,07	55,05	6,40	3,62	1			1		1						0	1				1				15,87	15,91
29/12/24 9:00	70,14	53,54	9,47	7,13	1			1		1						0	1				1				17,69	17,57
29/12/24 10:00	75,96	49,74	13,84	12,38	1			1		1						0	1				1				18,42	18,31
29/12/24 11:00	78,16	49,34	11,76	17,05	1			1		1						0	1	1			1				16,05	15,83
29/12/24 12:00	78,22	49,89	12,57	15,77	1			1		1						0	1				1				17,45	17,31
29/12/24 13:00	81,17	49,46	16,86	14,85	1			1		1						0	1				1				20,81	21,10
29/12/24 14:00	78,67	55,46	15,39	7,82	1			1		1						0	1				1				23,43	23,44
29/12/24 15:00	80,77	60,86	14,65	5,27	1			1		1						0	1	1			1				22,40	21,58
29/12/24 16:00	85,40	72,25	12,13	1,02	1			1	1	1						0	1				1		1		21,72	21,46
29/12/24 17:00	92,51	81,65	10,86	0,01	1			1	1	1						0	1				1		1		27,07	27,13
29/12/24 18:00	93,89	84,03	9,86	0,00	1			1	1	1						0	1				1		1		28,10	28,10
29/12/24 19:00	94,24	87,71	6,53	0,00	1			1	1	1						0	1				1		1		28,21	28,20
29/12/24 20:00	92,15	86,48	5,67	0,00	1			1	1	1						0	1	1			1		1		26,96	27,00
29/12/24 21:00	88,44	82,40	6,04	0,00	1			1	1	1						0	1				1		1		23,30	23,17
29/12/24 22:00	81,62	76,80	4,82	0,00	1			1	1	1						0	1				1		1		16,46	16,31
29/12/24 23:00	73,58	64,67	8,91	0,00	1			1		1						0	1				1		1		16,95	16,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π EUROWIND λόγω προβλήματος στο control του πάρκου .