

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 29/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,50	1,24	0,55	1,71	1									0,59	0,92
	01:00	3,15	1,27	0,56	1,32	1									0,59	0,93
	02:00	2,86	1,26	0,58	1,01	1									0,59	0,92
	03:00	2,76	1,28	0,66	0,81	1									0,67	0,96
	04:00	2,71	1,32	0,68	0,71	1									0,69	0,95
	05:00	2,69	1,29	0,69	0,71	1									0,69	0,94
	06:00	2,77	1,28	0,69	0,81	1									0,69	0,96
	07:00	3,01	1,23	0,69	1,10	1									0,69	0,95
	08:00	3,44	1,36	0,69	1,40	1									0,69	0,98
	09:00	3,79	1,43	0,69	1,67	1									0,69	0,98
	10:00	3,99	1,50	0,69	1,81	1									0,69	0,99
	11:00	4,18	1,64	0,69	1,85	1									0,69	0,99
	12:00	4,48	1,55	0,73	2,20	1									0,74	0,99
	13:00	4,57	1,40	0,73	2,44	1									0,74	0,98
	14:00	4,59	1,35	0,73	2,51	1									0,74	0,99
	15:00	4,51	1,39	0,90	2,22	1									0,92	0,99
	16:00	4,48	1,50	0,97	2,01	1									0,99	0,99
	17:00	4,72	1,57	0,97	2,18	1									0,99	0,99
	18:00	4,87	1,50	0,96	2,40	1									0,99	0,99
	19:00	4,90	1,53	0,97	2,41	1									0,99	0,99
20:00	4,71	1,53	0,97	2,21	1									0,99	0,99	
21:00	4,44	1,45	0,98	2,01	1									0,99	0,99	
22:00	4,17	1,48	0,98	1,71	1									0,99	0,99	
23:00	3,81	1,51	0,98	1,32	1						1			0,99	0,96	

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Έγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ για την ευστάθεια του συστήματος. Από τις 23:40-00:20 πλύσιμο της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης