

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 30/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,46	1,33	0,97	1,15	1									0,99	0,98
	01:00	3,11	1,39	0,96	0,76	1									0,99	0,99
	02:00	2,81	1,53	0,96	0,33	1									0,98	0,98
	03:00	2,65	1,43	0,92	0,30	1									0,93	0,93
	04:00	2,62	1,41	0,91	0,30	1									0,92	0,92
	05:00	2,66	1,44	0,92	0,30	1									0,93	0,93
	06:00	2,82	1,55	0,96	0,31	1									0,97	0,97
	07:00	3,05	1,35	0,98	0,73	1									0,99	0,99
	08:00	3,48	1,14	0,97	1,37	1									0,98	0,98
	09:00	3,62	1,12	0,97	1,54	1									0,98	0,98
	10:00	3,74	1,17	0,98	1,59	1									0,99	0,99
	11:00	3,74	1,14	0,97	1,62	1									0,98	0,98
	12:00	3,78	1,20	0,98	1,61	1									0,99	0,98
	13:00	3,79	1,20	0,98	1,61	1									0,99	0,99
	14:00	3,81	1,23	0,97	1,61	1									0,99	0,99
	15:00	3,94	1,45	0,98	1,51	1									0,99	0,99
	16:00	4,18	1,42	0,98	1,77	1									0,99	0,99
	17:00	4,65	1,47	0,97	2,22	1									0,99	0,99
	18:00	4,97	1,46	0,97	2,53	1									0,99	0,99
19:00	4,93	1,25	0,97	2,71	1									0,99	0,99	
20:00	4,83	1,17	0,97	2,70	1									0,98	0,98	
21:00	4,67	1,14	0,97	2,56	1									0,98	0,98	
22:00	4,37	1,19	0,98	2,21	1									0,99	0,99	
23:00	3,99	1,20	0,97	1,82	1									0,98	0,98	

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ για την ευστάθεια του συστήματος.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης