

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 27/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,99	1,10	0,50	1,39	1									0,82	0,82
	01:00	2,76	1,26	0,50	1,00	1									0,88	0,88
	02:00	2,49	1,25	0,54	0,70	1									0,87	0,86
	03:00	2,37	1,37	0,69	0,31	1									0,75	0,87
	04:00	2,35	1,37	0,67	0,30	1									0,69	0,89
	05:00	2,36	1,38	0,67	0,30	1									0,69	0,89
	06:00	2,49	1,52	0,67	0,30	1									0,69	0,92
	07:00	2,76	1,45	0,67	0,64	1									0,69	0,97
	08:00	3,04	1,55	0,58	0,90	1									0,87	0,99
	09:00	3,18	1,29	0,82	1,07	1									0,87	0,98
	10:00	3,33	1,25	0,77	1,30	1									0,78	0,98
	11:00	3,34	1,24	0,87	1,22	1									0,89	0,98
	12:00	3,41	1,14	0,87	1,40	1									0,89	0,98
	13:00	3,49	1,23	0,86	1,41	1									0,89	0,98
	14:00	3,62	1,34	0,88	1,40	1									0,89	0,99
	15:00	3,73	1,45	0,88	1,41	1									0,89	0,99
	16:00	3,89	1,60	0,88	1,41	1									0,89	0,99
	17:00	4,26	1,50	0,88	1,89	1									0,89	0,99
18:00	4,47	1,39	0,98	2,10	1									0,98	0,99	
19:00	4,55	1,37	0,98	2,20	1									0,99	0,99	
20:00	4,40	1,32	0,98	2,11	1									0,99	0,99	
21:00	4,23	1,24	0,98	2,01	1									0,99	0,99	
22:00	3,96	1,36	0,98	1,62	1									0,99	0,99	
23:00	3,70	1,51	0,98	1,22	1									0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης