

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 28/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,29	1,50	0,98	0,82	1									0,99	0,99
	01:00	2,98	1,69	0,97	0,33	1									0,98	0,98
	02:00	2,77	1,50	0,96	0,31	1									0,97	0,97
	03:00	2,68	1,45	0,93	0,31	1									0,94	0,94
	04:00	2,61	1,40	0,91	0,31	1									0,92	0,91
	05:00	2,57	1,37	0,89	0,31	1									0,90	0,90
	06:00	2,66	1,44	0,92	0,31	1									0,93	0,93
	07:00	2,88	1,61	0,96	0,31	1									0,98	0,98
	08:00	3,37	1,64	0,97	0,76	1									0,99	0,99
	09:00	3,84	1,62	0,91	1,30	1									0,99	0,99
	10:00	4,30	1,34	0,95	2,02	1									0,99	0,99
	11:00	4,55	1,48	0,93	2,14	1									0,99	0,99
	12:00	4,82	1,44	0,85	2,53	1									0,99	0,99
	13:00	4,88	1,42	0,86	2,61	1									0,99	0,99
	14:00	4,92	1,66	0,65	2,61	1									0,99	0,99
	15:00	4,86	1,73	0,30	2,83	1									0,68	0,94
	16:00	4,71	1,48	0,24	3,00	1									0,59	0,92
	17:00	4,82	1,51	0,40	2,91	1									0,59	0,97
18:00	4,98	1,51	0,38	3,09	1									0,59	0,96	
19:00	4,95	1,36	0,45	3,15	1									0,59	0,93	
20:00	4,91	1,30	0,51	3,10	1									0,59	0,94	
21:00	4,70	1,52	0,45	2,73	1									0,59	0,98	
22:00	4,35	1,65	0,47	2,23	1									0,59	0,98	
23:00	3,96	1,47	0,49	2,01	1									0,59	0,96	

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 15:00. Έγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ για την ευστάθεια του συστήματος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης