

HΣ Ρόδο					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
3/1/25 0:00	67,00	67,00	0,00	0,00	1			1									1				1	1	
3/1/25 1:00	66,00	66,00	0,00	0,00	1			1									1				1	1	
3/1/25 2:00	61,00	61,00	0,00	0,00	1			1									1				1	1	
3/1/25 3:00	55,00	55,00	0,00	0,00	1			1									1				1	1	
3/1/25 4:00	54,00	54,00	0,00	0,00	1			1									1				1	1	
3/1/25 5:00	53,00	53,00	0,00	0,00	1			1									1				1	1	
3/1/25 6:00	54,00	54,00	0,00	0,00	1			1									1				1	1	
3/1/25 7:00	59,00	59,00	0,00	0,00	1			1									1				1	1	
3/1/25 8:00	63,00	55,82	2,26	4,92	1			1									1				1	1	
3/1/25 9:00	66,00	54,39	1,83	9,78	1			1									1				1	1	
3/1/25 10:00	70,00	56,11	1,65	12,24	1			1									1				1	1	
3/1/25 11:00	72,00	58,10	1,56	12,34	1			1									1				1	1	
3/1/25 12:00	70,00	57,37	1,40	11,23	1			1									1				1	1	
3/1/25 13:00	67,00	56,95	1,11	8,94	1			1									1				1	1	
3/1/25 14:00	66,00	58,81	0,80	6,39	1			1									1				1	1	
3/1/25 15:00	68,00	63,59	0,59	3,82	1			1									1				1	1	
3/1/25 16:00	72,00	70,43	0,44	1,13	1			1		1							1				1	1	
3/1/25 17:00	74,00	73,65	0,35	0,00	1			1		1							1				1	1	
3/1/25 18:00	79,00	78,69	0,31	0,00	1			1		1							1				1	1	
3/1/25 19:00	82,00	81,65	0,35	0,00	1			1		1							1				1	1	
3/1/25 20:00	83,00	82,58	0,42	0,00	1			1		1							1				1	1	
3/1/25 21:00	74,00	73,53	0,47	0,00	1			1		1							1				1	1	
3/1/25 22:00	68,00	67,49	0,51	0,00	1			1		1							1				1	1	
3/1/25 23:00	64,00	63,50	0,50	0,00	1			1									1				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης