

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100					
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024	00:00	28,72	18,32	10,41			1	1			1				11,54	11,51
	01:00	25,95	16,57	9,38			1	1			1				10,42	10,40
	02:00	24,95	15,97	8,98				1			1				10,00	9,97
	03:00	23,88	15,29	8,59				1			1				9,57	9,57
	04:00	23,92	15,30	8,62				1			1				9,58	9,59
	05:00	24,97	15,98	8,99				1			1				9,98	9,97
	06:00	27,84	17,80	10,04				1	1		1				11,09	11,11
	07:00	31,80	20,36	11,44				1	1		1				12,63	12,68
	08:00	37,77	25,35	12,43				1	1		1				13,72	13,73
	09:00	44,05	31,63	12,42			1	1	1		1			1	13,73	13,73
	10:00	47,95	35,53	12,42	1		1	1	1		1			3	13,73	13,73
	11:00	50,56	38,48	12,08	1		1	1	1		1			5	13,73	13,73
	12:00	52,44	39,83	12,61	1		1	1	1		1			6	13,73	13,73
	13:00	52,71	39,83	12,88	1		1	1	1		1			7	13,73	13,73
	14:00	49,76	36,89	12,87	1		1	1	1		1			6	13,73	13,73
	15:00	46,56	39,24	7,31	1		1	1	1		1			7	7,76	13,73
	16:00	48,00	41,50	6,50	1		1	1	1		1			10	6,86	13,73
	17:00	49,32	42,82	6,50	1		1	1	1		1			9	6,86	13,73
	18:00	50,34	43,85	6,49			1	1	1	1	1	1		8	6,86	13,73
	19:00	49,15	37,73	11,42			1	1	1	1	1	1		3	12,11	13,73
20:00	46,92	34,15	12,77			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73	
21:00	42,59	29,71	12,88				1	1	1	1	1			13,73	13,73	
22:00	38,25	25,60	12,65				1	1	1	1	1			13,62	13,60	
23:00	33,70	21,33	12,37				1			1	1			13,33	13,32	

Το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 11:20. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης