

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2024	00:00	30,69	29,06	1,63			1	1		1	1				10,48	10,53
	01:00	27,30	24,35	2,95			1	1		1	1				9,04	8,94
	02:00	25,87	22,29	3,58				1		1	1				10,14	10,24
	03:00	24,93	22,89	2,04				1		1	1				9,77	9,77
	04:00	24,84	23,52	1,32				1		1	1				9,66	9,67
	05:00	25,89	23,12	2,77				1		1	1				9,95	9,90
	06:00	29,59	27,26	2,32			1		1	1	1				10,44	10,40
	07:00	34,71	31,63	3,08			1		1	1	1		1		12,73	12,73
	08:00	39,21	36,46	2,75			1		1	1	1		5		13,73	13,73
	09:00	40,21	37,79	2,43			1	1	1	1	1		4		13,49	13,47
	10:00	39,04	36,50	2,54			1	1	1	1	1				13,04	13,01
	11:00	37,21	34,38	2,83			1	1	1	1	1				11,27	11,24
	12:00	36,38	32,57	3,81			1	1	1	1	1				11,18	11,17
	13:00	36,30	32,73	3,56			1	1	1	1	1				11,57	11,56
	14:00	37,08	32,19	4,88			1	1	1	1	1				12,29	12,31
	15:00	39,71	33,61	6,10			1	1	1	1	1				13,58	13,59
	16:00	45,50	39,76	5,74			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	17:00	51,68	47,74	3,94			1	1	1	1	1		6		13,73	13,73
	18:00	54,45	50,90	3,55			1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	19:00	53,98	50,05	3,92			1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
20:00	50,58	46,51	4,07			1	1	1	1	1		5		13,73	13,73	
21:00	45,19	41,32	3,87			1	1	1	1	1		1		13,73	13,72	
22:00	39,16	34,03	5,13			1	1	1	1	1				12,88	12,82	
23:00	34,60	29,16	5,44			1	1			1	1			13,08	13,11	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης