

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025 | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|----------------------------|-----------|-------------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 12,500 | 1,300 | 1,100 | | | |
| Ημερ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | A/Σ G12 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025 | 00:00 | 31,28 | 27,52 | 3,76 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 11,31 | 11,22 |
| | 01:00 | 28,82 | 27,57 | 1,24 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 9,20 | 9,15 |
| | 02:00 | 27,48 | 26,02 | 1,46 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 8,18 | 8,16 |
| | 03:00 | 25,76 | 24,62 | 1,13 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 7,68 | 7,94 |
| | 04:00 | 25,10 | 24,79 | 0,31 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 9,96 | 9,96 |
| | 05:00 | 25,09 | 24,58 | 0,51 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 9,88 | 9,89 |
| | 06:00 | 26,95 | 26,48 | 0,48 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 8,42 | 8,36 |
| | 07:00 | 29,09 | 28,94 | 0,16 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 8,55 | 8,57 |
| | 08:00 | 31,87 | 31,87 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 7,43 | 7,24 |
| | 09:00 | 32,52 | 32,52 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 7,66 | 7,68 |
| | 10:00 | 33,92 | 33,92 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 8,94 | 8,97 |
| | 11:00 | 34,69 | 34,69 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 9,14 | 9,10 |
| | 12:00 | 33,51 | 33,51 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 8,02 | 8,02 |
| | 13:00 | 30,69 | 30,69 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 7,87 | 7,89 |
| | 14:00 | 26,93 | 26,88 | 0,05 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 6,39 | 6,35 |
| | 15:00 | 27,74 | 27,74 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 6,96 | 7,03 |
| | 16:00 | 32,07 | 32,07 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 10,48 | 10,41 |
| | 17:00 | 38,50 | 38,50 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 12,14 | 12,22 |
| | 18:00 | 41,23 | 41,23 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 12,86 | 12,85 |
| | 19:00 | 41,75 | 41,75 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 13,37 | 13,37 |
| 20:00 | 40,81 | 40,81 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 12,49 | 12,45 | |
| 21:00 | 38,64 | 38,62 | 0,03 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 10,39 | 10,34 | |
| 22:00 | 35,25 | 35,22 | 0,03 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 9,06 | 9,07 | |
| 23:00 | 31,74 | 31,74 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 7,84 | 7,98 | |

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |