

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 31 Δεκέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)			Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4		DIESEL 5	DIESEL 6		DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ
31/12/24 0:00	67,08	51,69	15,38	0,00	1			1	1							0	1								19,28	19,39
31/12/24 1:00	59,43	44,68	14,74	0,00	1			1	1							0	1								15,90	15,83
31/12/24 2:00	56,22	45,08	11,14	0,00	1			1	1							0	1								12,59	12,62
31/12/24 3:00	53,77	44,23	9,54	0,00	1			1	1							0	1								10,17	10,13
31/12/24 4:00	52,90	43,80	9,09	0,00	1			1	1							0	1								9,35	9,26
31/12/24 5:00	53,71	44,88	8,83	0,00	1			1	1							0	1								10,09	10,07
31/12/24 6:00	58,40	48,14	10,26	0,00	1			1	1							0	1								14,62	14,74
31/12/24 7:00	64,72	53,01	11,14	0,58	1			1	1							0	1								19,28	19,30
31/12/24 8:00	72,13	55,67	9,36	7,10	1			1	1							0	1								20,85	20,96
31/12/24 9:00	76,39	58,20	4,00	14,19	1			1	1							0	1								18,60	18,53
31/12/24 10:00	75,21	55,35	2,52	17,34	1			1	1							0	1								13,94	13,93
31/12/24 11:00	73,31	52,78	1,61	18,92	1			1	1							0	1								10,64	10,48
31/12/24 12:00	72,35	51,10	1,72	19,53	1			1	1							0	1								8,96	8,93
31/12/24 13:00	72,20	51,73	1,85	18,62	1			1								0	1		1						15,20	14,52
31/12/24 14:00	73,24	54,65	2,71	15,88	1			1								0	1		1						18,41	17,69
31/12/24 15:00	76,47	63,91	2,24	10,32	1			1		1						0	1		1						15,43	14,77
31/12/24 16:00	82,46	77,99	2,31	2,16	1			1		1						0	1		1		1				23,15	22,83
31/12/24 17:00	95,65	94,18	1,46	0,01	1			1		1						0	1		1		1				25,56	25,26
31/12/24 18:00	101,36	100,92	0,43	0,00	1			1		1	1					0	1		1		1				28,79	28,77
31/12/24 19:00	102,04	101,85	0,19	0,00	1			1		1	1					0	1		1		1				29,77	29,70
31/12/24 20:00	97,84	97,40	0,44	0,00	1			1		1	1					0	1		1		1				25,43	25,35
31/12/24 21:00	88,61	88,36	0,24	0,00	1			1		1	1					0	1		1		1				16,33	16,21
31/12/24 22:00	79,89	79,76	0,12	0,00	1			1		1						0	1		1		1				13,27	13,14
31/12/24 23:00	73,89	73,64	0,25	0,00	1			1		1						0	1		1		1				15,58	15,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις