

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 1/1/2025	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	3,47	2,82	0,65		1					0,63
	01:00	3,27	2,83	0,45		1					0,60
	02:00	3,11	2,67	0,44		1					0,60
	03:00	3,02	2,51	0,51		1					0,60
	04:00	2,94	2,81	0,13		1					0,18
	05:00	2,94	2,94	0,00		1					0,00
	06:00	2,99	2,99	0,00		1					0,00
	07:00	2,98	2,98	0,00		1					0,00
	08:00	3,08	3,08	0,00		1					0,00
	09:00	3,28	3,28	0,00		1					0,00
	10:00	3,37	3,37	0,00		1					0,00
	11:00	3,40	3,40	0,00		1					0,00
	12:00	3,35	3,35	0,00		1					0,00
	13:00	3,28	3,28	0,00		1					0,00
	14:00	3,03	3,03	0,00		1					0,00
	15:00	2,91	2,91	0,00		1					0,00
	16:00	3,05	3,05	0,00		1					0,00
	17:00	3,42	3,42	0,00		1					0,00
	18:00	3,92	3,92	0,00		1					0,00
	19:00	3,96	3,96	0,00		1					0,00
	20:00	3,99	3,99	0,00		1					0,00
	21:00	3,90	3,90	0,00		1					0,00
	22:00	4,78	4,78	0,00		1				1	2,01
23:00	5,23	5,23	0,00		1				2	2,65	
<p>Παρατηρήσεις: Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης</p>											