

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 2/1/2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,03	5,03	0,00		1				2	2,65
	01:00	4,97	4,97	0,00		1				2	2,65
	02:00	5,17	5,17	0,00		1				2	2,65
	03:00	5,31	5,31	0,00		1				2	2,65
	04:00	5,46	5,46	0,00		1				2	2,65
	05:00	5,38	5,38	0,00		1				2	2,65
	06:00	5,37	5,37	0,00		1				2	2,65
	07:00	5,25	5,25	0,00		1				2	2,65
	08:00	5,61	5,61	0,00		1				2	2,65
	09:00	5,94	5,94	0,00		1				2	2,65
	10:00	5,72	5,72	0,00		1				2	2,65
	11:00	5,46	5,42	0,04		1				2	2,65
	12:00	5,90	5,75	0,15		1				2	2,65
	13:00	5,89	5,74	0,15		1				2	2,65
	14:00	5,60	5,47	0,14		1				2	2,65
	15:00	5,55	5,49	0,05		1				2	2,65
	16:00	5,74	5,69	0,05		1				2	2,65
	17:00	6,29	6,25	0,04		1				3	2,65
	18:00	6,72	6,68	0,04		1				3	2,65
	19:00	6,85	6,70	0,14		1				4	2,65
	20:00	6,37	5,70	0,67		1				3	2,24
	21:00	6,10	5,66	0,44		1				3	0,60
	22:00	5,90	5,43	0,46		1				3	0,60
	23:00	5,88	5,44	0,44		1				2	0,60

Παρατηρήσεις: Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης