

| ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ | | Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025 | | | | |
|------------------------|----------------|---|-------|----------------------------|-------|-------|-------|----|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 0,200 | 0,200 | 0,250 | 0,200 | 0,250 | 0,190 | |
| Ρ Ε Π Η | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
| | | | | | | | | |
| 01:00 | 0,085 | | 1 | | | | | |
| 02:00 | 0,083 | | 1 | | | | | |
| 03:00 | 0,082 | | 1 | | | | | |
| 04:00 | 0,083 | | 1 | | | | | |
| 05:00 | 0,086 | | 1 | | | | | |
| 06:00 | 0,089 | | 1 | | | | | |
| 07:00 | 0,094 | | 1 | | | | | |
| 08:00 | 0,097 | | 1 | | | | | |
| 09:00 | 0,101 | | 1 | | | | | |
| 10:00 | 0,105 | | 1 | | | | | |
| 11:00 | 0,106 | | 1 | | | | | |
| 12:00 | 0,105 | | 1 | | | | | |
| 13:00 | 0,103 | | 1 | | | | | |
| 14:00 | 0,102 | | 1 | | | | | |
| 15:00 | 0,102 | | 1 | | | | | |
| 16:00 | 0,105 | | 1 | | | | | |
| 17:00 | 0,120 | | 1 | | | | | |
| 18:00 | 0,126 | | 1 | | | | | |
| 19:00 | 0,126 | | 1 | | | | | |
| 20:00 | 0,124 | | 1 | | | | | |
| 21:00 | 0,116 | | 1 | | | | | |
| 22:00 | 0,108 | | 1 | | | | | |
| 23:00 | 0,100 | | 1 | | | | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ | | Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025 | | | | |
|------------------------|----------------|---|-------|---------------------------|-------|-------|-------|----|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 0,200 | 0,200 | 0,250 | 0,200 | 0,250 | 0,190 | |
| Ρ Ε Π Η | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
| | | | | | | | | |
| 01:00 | 0,086 | | 1 | | | | | |
| 02:00 | 0,082 | | 1 | | | | | |
| 03:00 | 0,081 | | 1 | | | | | |
| 04:00 | 0,083 | | 1 | | | | | |
| 05:00 | 0,085 | | 1 | | | | | |
| 06:00 | 0,089 | | 1 | | | | | |
| 07:00 | 0,094 | | 1 | | | | | |
| 08:00 | 0,097 | | 1 | | | | | |
| 09:00 | 0,100 | | 1 | | | | | |
| 10:00 | 0,102 | | 1 | | | | | |
| 11:00 | 0,105 | | 1 | | | | | |
| 12:00 | 0,106 | | 1 | | | | | |
| 13:00 | 0,106 | | 1 | | | | | |
| 14:00 | 0,105 | | 1 | | | | | |
| 15:00 | 0,104 | | 1 | | | | | |
| 16:00 | 0,107 | | 1 | | | | | |
| 17:00 | 0,116 | | 1 | | | | | |
| 18:00 | 0,122 | | 1 | | | | | |
| 19:00 | 0,126 | | 1 | | | | | |
| 20:00 | 0,123 | | 1 | | | | | |
| 21:00 | 0,117 | | 1 | | | | | |
| 22:00 | 0,109 | | 1 | | | | | |
| 23:00 | 0,100 | | 1 | | | | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ | | Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025 | | | | |
|------------------------|----------------|---|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|----|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 0,200 | 0,200 | 0,250 | 0,200 | 0,250 | 0,190 | |
| Ρ Ε Π Η | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
| | | | | | | | | |
| 01:00 | 0,087 | | 1 | | | | | |
| 02:00 | 0,084 | | 1 | | | | | |
| 03:00 | 0,083 | | 1 | | | | | |
| 04:00 | 0,084 | | 1 | | | | | |
| 05:00 | 0,086 | | 1 | | | | | |
| 06:00 | 0,090 | | 1 | | | | | |
| 07:00 | 0,093 | | 1 | | | | | |
| 08:00 | 0,099 | | 1 | | | | | |
| 09:00 | 0,101 | | 1 | | | | | |
| 10:00 | 0,104 | | 1 | | | | | |
| 11:00 | 0,105 | | 1 | | | | | |
| 12:00 | 0,107 | | 1 | | | | | |
| 13:00 | 0,107 | | 1 | | | | | |
| 14:00 | 0,106 | | 1 | | | | | |
| 15:00 | 0,106 | | 1 | | | | | |
| 16:00 | 0,108 | | 1 | | | | | |
| 17:00 | 0,117 | | 1 | | | | | |
| 18:00 | 0,124 | | 1 | | | | | |
| 19:00 | 0,127 | | 1 | | | | | |
| 20:00 | 0,124 | | 1 | | | | | |
| 21:00 | 0,120 | | 1 | | | | | |
| 22:00 | 0,112 | | 1 | | | | | |
| 23:00 | 0,103 | | 1 | | | | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ | | Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025 | | | | |
|------------------------|----------------|---|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|----|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 0,200 | 0,200 | 0,250 | 0,200 | 0,250 | 0,190 | |
| Ρ Ε Π Η | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
| | | | | | | | | |
| 01:00 | 0,088 | | 1 | | | | | |
| 02:00 | 0,085 | | 1 | | | | | |
| 03:00 | 0,084 | | 1 | | | | | |
| 04:00 | 0,085 | | 1 | | | | | |
| 05:00 | 0,089 | | 1 | | | | | |
| 06:00 | 0,092 | | 1 | | | | | |
| 07:00 | 0,097 | | 1 | | | | | |
| 08:00 | 0,104 | | 1 | | | | | |
| 09:00 | 0,106 | | 1 | | | | | |
| 10:00 | 0,109 | | 1 | | | | | |
| 11:00 | 0,110 | | 1 | | | | | |
| 12:00 | 0,110 | | 1 | | | | | |
| 13:00 | 0,109 | | 1 | | | | | |
| 14:00 | 0,109 | | 1 | | | | | |
| 15:00 | 0,109 | | 1 | | | | | |
| 16:00 | 0,113 | | 1 | | | | | |
| 17:00 | 0,120 | | 1 | | | | | |
| 18:00 | 0,127 | | 1 | | | | | |
| 19:00 | 0,132 | | 1 | | | | | |
| 20:00 | 0,128 | | 1 | | | | | |
| 21:00 | 0,121 | | 1 | | | | | |
| 22:00 | 0,113 | | 1 | | | | | |
| 23:00 | 0,103 | | 1 | | | | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ | | Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025 | | | | |
|------------------------|----------------|---|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|----|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 0,200 | 0,200 | 0,250 | 0,200 | 0,250 | 0,190 | |
| Ρ Ε Π Η | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
| | | | | | | | | |
| 01:00 | 0,090 | | 1 | | | | | |
| 02:00 | 0,087 | | 1 | | | | | |
| 03:00 | 0,085 | | 1 | | | | | |
| 04:00 | 0,085 | | 1 | | | | | |
| 05:00 | 0,087 | | 1 | | | | | |
| 06:00 | 0,091 | | 1 | | | | | |
| 07:00 | 0,095 | | 1 | | | | | |
| 08:00 | 0,100 | | 1 | | | | | |
| 09:00 | 0,104 | | 1 | | | | | |
| 10:00 | 0,108 | | 1 | | | | | |
| 11:00 | 0,111 | | 1 | | | | | |
| 12:00 | 0,111 | | 1 | | | | | |
| 13:00 | 0,111 | | 1 | | | | | |
| 14:00 | 0,110 | | 1 | | | | | |
| 15:00 | 0,108 | | 1 | | | | | |
| 16:00 | 0,110 | | 1 | | | | | |
| 17:00 | 0,118 | | 1 | | | | | |
| 18:00 | 0,124 | | 1 | | | | | |
| 19:00 | 0,125 | | 1 | | | | | |
| 20:00 | 0,123 | | 1 | | | | | |
| 21:00 | 0,118 | | 1 | | | | | |
| 22:00 | 0,112 | | 1 | | | | | |
| 23:00 | 0,104 | | 1 | | | | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ | | Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025 | | | | |
|------------------------|----------------|---|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|----|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 0,200 | 0,200 | 0,250 | 0,200 | 0,250 | 0,190 | |
| Ρ P E E H | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
| | | | | | | | | |
| 01:00 | 0,089 | | 1 | | | | | |
| 02:00 | 0,086 | | 1 | | | | | |
| 03:00 | 0,085 | | 1 | | | | | |
| 04:00 | 0,086 | | 1 | | | | | |
| 05:00 | 0,088 | | 1 | | | | | |
| 06:00 | 0,092 | | 1 | | | | | |
| 07:00 | 0,095 | | 1 | | | | | |
| 08:00 | 0,099 | | 1 | | | | | |
| 09:00 | 0,102 | | 1 | | | | | |
| 10:00 | 0,104 | | 1 | | | | | |
| 11:00 | 0,105 | | 1 | | | | | |
| 12:00 | 0,106 | | 1 | | | | | |
| 13:00 | 0,106 | | 1 | | | | | |
| 14:00 | 0,105 | | 1 | | | | | |
| 15:00 | 0,105 | | 1 | | | | | |
| 16:00 | 0,107 | | 1 | | | | | |
| 17:00 | 0,115 | | 1 | | | | | |
| 18:00 | 0,122 | | 1 | | | | | |
| 19:00 | 0,125 | | 1 | | | | | |
| 20:00 | 0,122 | | 1 | | | | | |
| 21:00 | 0,117 | | 1 | | | | | |
| 22:00 | 0,108 | | 1 | | | | | |
| 23:00 | 0,099 | | 1 | | | | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ | | Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025 | | | | |
|------------------------|----------------|---|-------|---------------------------|-------|-------|-------|----|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 0,200 | 0,200 | 0,250 | 0,200 | 0,250 | 0,190 | |
| Ρ Ε Π Η | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
| | | | | | | | | |
| 01:00 | 0,086 | | 1 | | | | | |
| 02:00 | 0,084 | | 1 | | | | | |
| 03:00 | 0,083 | | 1 | | | | | |
| 04:00 | 0,084 | | 1 | | | | | |
| 05:00 | 0,087 | | 1 | | | | | |
| 06:00 | 0,089 | | 1 | | | | | |
| 07:00 | 0,095 | | 1 | | | | | |
| 08:00 | 0,100 | | 1 | | | | | |
| 09:00 | 0,105 | | 1 | | | | | |
| 10:00 | 0,108 | | 1 | | | | | |
| 11:00 | 0,110 | | 1 | | | | | |
| 12:00 | 0,111 | | 1 | | | | | |
| 13:00 | 0,110 | | 1 | | | | | |
| 14:00 | 0,110 | | 1 | | | | | |
| 15:00 | 0,111 | | 1 | | | | | |
| 16:00 | 0,115 | | 1 | | | | | |
| 17:00 | 0,123 | | 1 | | | | | |
| 18:00 | 0,131 | | 1 | | | | | |
| 19:00 | 0,133 | | 1 | | | | | |
| 20:00 | 0,129 | | 1 | | | | | |
| 21:00 | 0,123 | | 1 | | | | | |
| 22:00 | 0,113 | | 1 | | | | | |
| 23:00 | 0,101 | | 1 | | | | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης