

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,113					1
01:00		0,108					1	
02:00		0,108					1	
03:00		0,104					1	
04:00		0,104					1	
05:00		0,102					1	
06:00		0,107					1	
07:00		0,106					1	
08:00		0,107					1	
09:00		0,106					1	
10:00		0,110					1	
11:00		0,119					1	
12:00		0,121					1	
13:00		0,118					1	
14:00		0,136					1	
15:00		0,150					1	
16:00		0,148					1	
17:00		0,157					1	
18:00		0,175					1	
19:00		0,193					1	
20:00		0,171					1	
21:00		0,177					1	
22:00		0,164					1	
23:00		0,147					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ω Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,126					1
01:00		0,112					1	
02:00		0,111					1	
03:00		0,093					1	
04:00		0,087					1	
05:00		0,092					1	
06:00		0,096					1	
07:00		0,100					1	
08:00		0,105					1	
09:00		0,107					1	
10:00		0,094					1	
11:00		0,110					1	
12:00		0,104					1	
13:00		0,097					1	
14:00		0,098					1	
15:00		0,099					1	
16:00		0,103					1	
17:00		0,117					1	
18:00		0,126					1	
19:00		0,122					1	
20:00		0,116					1	
21:00		0,127					1	
22:00		0,124					1	
23:00		0,109					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
01:00	0,092					1		
02:00	0,089					1		
03:00	0,086					1		
04:00	0,085					1		
05:00	0,087					1		
06:00	0,086					1		
07:00	0,089					1		
08:00	0,101					1		
09:00	0,100					1		
10:00	0,103					1		
11:00	0,101					1		
12:00	0,097					1		
13:00	0,101					1		
14:00	0,093					1		
15:00	0,098					1		
16:00	0,116					1		
17:00	0,112					1		
18:00	0,117					1		
19:00	0,121					1		
20:00	0,115					1		
21:00	0,117					1		
22:00	0,112					1		
23:00	0,108					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ω Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
01:00	0,091					1		
02:00	0,089					1		
03:00	0,088					1		
04:00	0,088					1		
05:00	0,093					1		
06:00	0,087					1		
07:00	0,093					1		
08:00	0,098					1		
09:00	0,092					1		
10:00	0,089					1		
11:00	0,104					1		
12:00	0,103					1		
13:00	0,110					1		
14:00	0,126					1		
15:00	0,122					1		
16:00	0,120					1		
17:00	0,144					1		
18:00	0,142					1		
19:00	0,126					1		
20:00	0,120					1		
21:00	0,123					1		
22:00	0,114					1		
23:00	0,107					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ρ Α Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,095					1
01:00		0,097					1	
02:00		0,100		1				
03:00		0,093		1				
04:00		0,093		1				
05:00		0,098		1				
06:00		0,100		1				
07:00		0,108		1				
08:00		0,116		1				
09:00		0,116		1				
10:00		0,121		1				
11:00		0,120		1				
12:00		0,113		1				
13:00		0,129		1				
14:00		0,131		1				
15:00		0,127		1				
16:00		0,122		1				
17:00		0,130		1				
18:00		0,159		1				
19:00		0,158		1				
20:00		0,142		1				
21:00		0,131		1				
22:00		0,124		1				
23:00		0,114		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,103		1			
01:00		0,098		1				
02:00		0,094		1				
03:00		0,099		1				
04:00		0,101		1				
05:00		0,097		1				
06:00		0,101		1				
07:00		0,102		1				
08:00		0,111		1				
09:00		0,108		1				
10:00		0,106		1				
11:00		0,107		1				
12:00		0,114		1				
13:00		0,105		1				
14:00		0,101		1				
15:00		0,107		1				
16:00		0,108		1				
17:00		0,121		1				
18:00		0,124		1				
19:00		0,121		1				
20:00		0,128		1				
21:00		0,124		1				
22:00		0,119		1				
23:00		0,108		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,098		1			
01:00		0,094		1				
02:00		0,093		1				
03:00		0,093		1				
04:00		0,096		1				
05:00		0,094		1				
06:00		0,095		1				
07:00		0,104		1				
08:00		0,105		1				
09:00		0,103		1				
10:00		0,094		1				
11:00		0,096		1				
12:00		0,100		1				
13:00		0,104		1				
14:00		0,104		1				
15:00		0,110		1				
16:00		0,113		1				
17:00		0,137		1				
18:00		0,139		1				
19:00		0,135		1				
20:00		0,124		1				
21:00		0,122		1				
22:00		0,117		1				
23:00		0,108		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης