

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 4/1/2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	3,91	2,79	1,12		1					2,65
	01:00	3,68	2,59	1,09		1					1,52
	02:00	3,27	2,76	0,51		1					0,90
	03:00	3,19	2,78	0,41		1					0,70
	04:00	3,14	2,71	0,43		1					0,60
	05:00	3,52	3,12	0,40		1					0,60
	06:00	3,67	3,18	0,49		1					0,60
	07:00	3,71	3,36	0,35		1					0,60
	08:00	3,84	3,41	0,43		1					0,60
	09:00	3,96	3,50	0,46		1					0,60
	10:00	4,05	3,61	0,44		1					0,60
	11:00	4,20	3,70	0,50		1					1,08
	12:00	4,60	3,71	0,89		1					1,20
	13:00	4,80	3,85	0,95		1					1,20
	14:00	4,57	3,71	0,86		1					1,20
	15:00	4,23	3,70	0,53		1					1,20
	16:00	4,46	4,21	0,25		1					1,20
	17:00	4,84	4,69	0,15		1				1	1,20
	18:00	5,31	5,02	0,29		1				1	2,60
	19:00	5,10	5,04	0,06		1				1	2,65
	20:00	4,76	4,72	0,04		1				1	2,65
	21:00	4,50	4,50	0,00		1				1	2,65
	22:00	4,03	4,03	0,00		1					2,65
	23:00	3,68	3,66	0,02		1					2,65

Παρατηρήσεις: Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης