

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 5/1/2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	3,44	3,44	0,00		1					2,65
	01:00	3,55	3,53	0,01		1					2,65
	02:00	3,58	3,57	0,01		1					2,65
	03:00	3,56	3,28	0,28		1					2,65
	04:00	3,52	2,85	0,68		1					2,65
	05:00	3,38	2,67	0,71		1					1,00
	06:00	3,25	2,75	0,50		1					0,90
	07:00	3,21	2,65	0,56		1					0,76
	08:00	3,36	2,92	0,44		1					0,60
	09:00	3,49	3,02	0,47		1					0,60
	10:00	3,71	3,18	0,53		1					0,60
	11:00	4,04	3,65	0,39		1					0,60
	12:00	4,05	3,70	0,35		1					0,60
	13:00	4,02	3,60	0,42		1					0,60
	14:00	3,99	3,64	0,35		1					0,60
	15:00	3,83	3,78	0,06		1					0,60
	16:00	3,97	3,96	0,01		1					0,60
	17:00	4,44	4,44	0,00		1					0,60
	18:00	4,92	4,92	0,00		1				1	0,60
	19:00	4,92	4,92	0,00		1				1	0,60
	20:00	4,93	4,93	0,00		1				1	0,60
	21:00	4,45	4,45	0,00		1				1	0,60
	22:00	3,82	3,82	0,00		1					0,60
	23:00	3,35	3,35	0,00		1					0,60
<p>Παρατηρήσεις: Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης</p>											