

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 6/1/2025	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	2,82	2,82	0,00		1					0,60
	01:00	2,70	2,70	0,00		1					0,60
	02:00	2,68	2,68	0,00		1					0,60
	03:00	2,50	2,43	0,07		1					0,60
	04:00	2,45	2,28	0,17		1					0,60
	05:00	2,50	2,41	0,08		1					0,60
	06:00	2,56	2,49	0,07		1					0,60
	07:00	2,58	2,57	0,02		1					0,46
	08:00	2,70	2,70	0,00		1					0,00
	09:00	2,61	2,61	0,00		1					0,00
	10:00	2,79	2,79	0,00		1					0,00
	11:00	3,01	3,01	0,00		1					0,00
	12:00	3,37	3,34	0,03		1					0,48
	13:00	3,31	3,20	0,11		1					0,60
	14:00	3,15	2,80	0,36		1					0,60
	15:00	2,81	2,69	0,12		1					0,60
	16:00	2,87	2,87	0,00		1					0,60
	17:00	3,32	3,32	0,00		1					0,60
	18:00	3,84	3,84	0,00		1					0,60
	19:00	3,99	3,99	0,00		1					0,60
	20:00	4,01	4,01	0,00		1					0,60
	21:00	3,90	3,90	0,00		1					0,60
	22:00	5,17	5,03	0,14		1				2	0,87
23:00	5,41	4,73	0,67		1				2	1,26	
<p>Παρατηρήσεις: Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης</p>											