

| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Τετάρτη 8/1/2025 | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------------------|---|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | | |
| Η ε ρ ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | ΦΟΡ. ΗΖ (x11) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) |
| | | | | | | | | | | | |
| Τετάρτη | 00:00 | 5,51 | 5,13 | 0,38 | | 1 | | | | 2 | 1,20 |
| | 01:00 | 5,45 | 5,16 | 0,29 | | 1 | | | | 2 | 1,20 |
| | 02:00 | 5,31 | 4,95 | 0,37 | | 1 | | | | 2 | 1,20 |
| | 03:00 | 5,24 | 5,14 | 0,10 | | 1 | | | | 2 | 1,20 |
| | 04:00 | 5,15 | 5,04 | 0,11 | | 1 | | | | 2 | 1,20 |
| | 05:00 | 4,94 | 4,93 | 0,01 | | 1 | | | | 2 | 1,51 |
| | 06:00 | 4,91 | 4,63 | 0,27 | | 1 | | | | 2 | 2,65 |
| | 07:00 | 4,84 | 4,44 | 0,40 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | 08:00 | 5,03 | 4,80 | 0,22 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | 09:00 | 5,09 | 4,99 | 0,10 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | 10:00 | 5,08 | 4,62 | 0,46 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | 11:00 | 4,97 | 4,34 | 0,63 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | 12:00 | 5,21 | 4,69 | 0,51 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | 13:00 | 5,87 | 5,44 | 0,43 | | 1 | | | | 2 | 2,65 |
| | 14:00 | 5,95 | 5,46 | 0,49 | | 1 | | | | 2 | 2,65 |
| | 15:00 | 6,05 | 5,80 | 0,24 | | 1 | | | | 2 | 2,65 |
| | 16:00 | 6,34 | 6,13 | 0,21 | | 1 | | | | 3 | 2,65 |
| | 17:00 | 6,71 | 6,51 | 0,20 | | 1 | | | | 3 | 2,65 |
| | 18:00 | 7,00 | 6,62 | 0,38 | | 1 | | | | 3 | 2,65 |
| | 19:00 | 7,16 | 6,88 | 0,29 | | 1 | | | | 4 | 2,65 |
| | 20:00 | 7,20 | 7,05 | 0,16 | | 1 | | | | 4 | 2,65 |
| | 21:00 | 6,77 | 6,55 | 0,23 | | 1 | | | | 4 | 2,65 |
| | 22:00 | 6,31 | 6,04 | 0,27 | | 1 | | | | 3 | 2,65 |
| | 23:00 | 6,01 | 5,95 | 0,06 | | 1 | | | | 3 | 2,65 |

Παρατηρήσεις: Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης