

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 9/1/2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,68	5,67	0,01		1				3	2,65
	01:00	5,38	5,37	0,01		1				3	2,65
	02:00	5,20	5,20	0,00		1				3	2,65
	03:00	5,39	5,34	0,06		1				3	2,65
	04:00	5,20	5,11	0,09		1				3	2,65
	05:00	5,14	4,80	0,34		1				2	2,65
	06:00	5,23	5,08	0,14		1				2	2,65
	07:00	5,33	5,08	0,25		1				2	2,65
	08:00	5,38	5,19	0,19		1				2	2,65
	09:00	5,60	5,26	0,34		1				2	2,65
	10:00	5,45	5,03	0,42		1				2	2,65
	11:00	5,33	5,16	0,18		1				2	2,65
	12:00	5,40	5,25	0,15		1				2	2,65
	13:00	5,42	5,25	0,16		1				2	2,65
	14:00	5,48	5,39	0,09		1				2	2,65
	15:00	5,31	5,27	0,03		1				2	2,65
	16:00	5,50	5,43	0,07		1				2	2,65
	17:00	6,10	5,95	0,15		1				2	2,65
	18:00	6,54	6,49	0,05		1				3	2,65
	19:00	6,73	6,61	0,13		1				3	2,65
	20:00	6,81	6,50	0,31		1				3	2,65
	21:00	6,56	5,88	0,68		1				3	2,65
	22:00	6,08	4,75	1,33		1				2	2,65
	23:00	5,73	4,54	1,19		1				2	2,65
<p>Παρατηρήσεις: Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης</p>											