

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή 10/1/2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	5,46	4,20	1,26		1				1	2,65
	01:00	5,32	4,17	1,15		1				1	2,65
	02:00	5,23	3,94	1,30		1				1	2,65
	03:00	5,08	4,01	1,08		1				1	2,65
	04:00	5,11	4,66	0,45		1				1	2,65
	05:00	5,15	5,06	0,09		1				1	2,65
	06:00	5,34	4,66	0,68		1				1	2,65
	07:00	5,44	4,74	0,70		1				1	2,65
	08:00	5,60	5,08	0,52		1				2	2,65
	09:00	5,19	5,13	0,05		1				2	0,75
	10:00	4,95	4,95	0,00		1				2	0,00
	11:00	5,58	5,58	0,00		1				2	0,00
	12:00	5,98	5,74	0,24		1				2	0,36
	13:00	5,55	5,03	0,52			1			2	1,20
	14:00	5,52	5,27	0,25			1			2	1,20
	15:00	5,68	5,49	0,18			1			2	1,20
	16:00	5,87	5,47	0,40			1			2	1,20
	17:00	6,29	5,69	0,60			1			2	1,20
	18:00	6,82	5,77	1,04			1			2	1,20
	19:00	6,99	5,99	1,00			1			2	1,20
	20:00	6,52	5,56	0,95			1			2	1,20
	21:00	5,43	4,35	1,08			1			1	1,20
	22:00	4,93	4,33	0,60			1			1	1,20
	23:00	4,61	4,24	0,37			1			1	1,20

Παρατηρήσεις: Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Από τις 09:33 - 12:30 μηδενισμός της γραμμής του ΑΠ λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης