

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη 14/1/2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	5,79	4,00	1,79		1				1	2,65
	01:00	5,63	3,81	1,82		1				1	2,65
	02:00	5,51	3,54	1,97		1					2,65
	03:00	5,40	4,16	1,25		1					2,65
	04:00	5,49	3,73	1,76		1					2,65
	05:00	5,33	3,91	1,42		1					2,65
	06:00	5,72	4,53	1,19		1				1	2,65
	07:00	5,87	5,39	0,47		1				2	2,65
	08:00	5,85	5,60	0,25		1				2	2,65
	09:00	6,04	5,38	0,66		1				3	2,65
	10:00	6,32	6,17	0,15		1				3	2,65
	11:00	6,32	6,03	0,28		1				3	2,65
	12:00	6,53	6,18	0,34		1				3	2,65
	13:00	6,79	6,77	0,02		1				4	2,65
	14:00	6,59	5,67	0,92		1				3	1,81
	15:00	6,41	5,85	0,56		1				3	1,00
	16:00	6,83	6,27	0,56		1				3	1,00
	17:00	7,23	6,67	0,56		1				3	1,06
	18:00	7,63	6,35	1,28		1				4	1,74
	19:00	7,58	6,86	0,71		1				4	1,10
20:00	7,27	6,70	0,57		1				4	0,60	
21:00	6,68	6,10	0,59		1				4	0,60	
22:00	6,14	5,15	0,98		1				3	1,51	
23:00	5,82	3,29	2,53		1					2,65	

Παρατηρήσεις: Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Από τις 20:00-22:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης