

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
01:00	0,592			1					
02:00	0,581			1					
03:00	0,578			1					
04:00	0,561			1					
05:00	0,572			1					
06:00	0,594			1					
07:00	0,591			1					
08:00	0,630			1					
09:00	0,608			1					
10:00	0,576			1					
11:00	0,571			1					
12:00	0,557			1					
13:00	0,601			1					
14:00	0,629			1					
15:00	0,623			1					
16:00	0,650			1					
17:00	0,698			1					
18:00	0,773			1					
19:00	0,826			1					
20:00	0,829			1					
21:00	0,751			1					
22:00	0,685			1					
23:00	0,629			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
01:00	0,568			1					
02:00	0,572			1					
03:00	0,558			1					
04:00	0,547			1					
05:00	0,553			1					
06:00	0,588			1					
07:00	0,587			1					
08:00	0,606			1					
09:00	0,621			1					
10:00	0,586			1					
11:00	0,543			1					
12:00	0,547			1					
13:00	0,570			1					
14:00	0,571			1					
15:00	0,604			1					
16:00	0,614			1					
17:00	0,690			1					
18:00	0,750			1					
19:00	0,745			1					
20:00	0,738			1					
21:00	0,695			1					
22:00	0,633			1					
23:00	0,587			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,573			1			
01:00		0,550			1				
02:00		0,530			1				
03:00		0,536			1				
04:00		0,547			1				
05:00		0,539			1				
06:00		0,572			1				
07:00		0,560			1				
08:00		0,590			1				
09:00		0,561			1				
10:00		0,553			1				
11:00		0,547			1				
12:00		0,527			1				
13:00		0,532			1				
14:00		0,594			1				
15:00		0,594			1				
16:00		0,608			1				
17:00		0,704			1				
18:00		0,745			1				
19:00		0,745			1				
20:00		0,814			1				
21:00		0,795			1				
22:00		0,715			1				
23:00		0,634			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,602			1			
01:00		0,599			1				
02:00		0,577			1				
03:00		0,559			1				
04:00		0,568			1				
05:00		0,580			1				
06:00		0,595			1				
07:00		0,569			1				
08:00		0,624			1				
09:00		0,595			1				
10:00		0,592			1				
11:00		0,626			1				
12:00		0,653			1				
13:00		0,648			1				
14:00		0,634			1				
15:00		0,704			1				
16:00		0,753			1				
17:00		0,795			1				
18:00		0,838			1				
19:00		0,815			1				
20:00		0,801			1				
21:00		0,762			1				
22:00		0,691			1				
23:00		0,634			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
01:00	0,566			1					
02:00	0,559			1					
03:00	0,549			1					
04:00	0,552			1					
05:00	0,568			1					
06:00	0,581			1					
07:00	0,573			1					
08:00	0,618			1					
09:00	0,605			1					
10:00	0,607			1					
11:00	0,618			1					
12:00	0,553			1					
13:00	0,610			1					
14:00	0,587			1					
15:00	0,644			1					
16:00	0,722			1					
17:00	0,748			1					
18:00	0,831			1					
19:00	0,784			1					
20:00	0,749			1					
21:00	0,724			1					
22:00	0,676			1					
23:00	0,590			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
01:00	0,560			1					
02:00	0,545			1					
03:00	0,528			1					
04:00	0,553			1					
05:00	0,557			1					
06:00	0,589			1					
07:00	0,615			1					
08:00	0,648			1					
09:00	0,674			1					
10:00	0,674			1					
11:00	0,665			1					
12:00	0,670			1					
13:00	0,673			1					
14:00	0,640			1					
15:00	0,660			1					
16:00	0,688			1					
17:00	0,759			1					
18:00	0,857			1					
19:00	0,914			1					
20:00	0,891			1					
21:00	0,843			1					
22:00	0,769			1					
23:00	0,664			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
01:00	0,622			1					
02:00	0,616			1					
03:00	0,594			1					
04:00	0,597			1					
05:00	0,595			1					
06:00	0,642			1					
07:00	0,655			1					
08:00	0,683			1					
09:00	0,759			1					
10:00	0,839			1					
11:00	0,876			1					
12:00	0,875			1					
13:00	0,906			1					
14:00	0,893			1					
15:00	0,937			1					
16:00	0,934			1					
17:00	0,942			1					
18:00	1,002			1					
19:00	1,012			1					
20:00	0,960			1					
21:00	0,898			1					
22:00	0,822			1					
23:00	0,711			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης