

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 18/1/2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ε ρ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	6,02	3,67	2,35		1					2,65
	01:00	5,66	3,86	1,80		1					2,65
	02:00	5,53	3,82	1,71		1					2,65
	03:00	5,32	3,72	1,61		1					2,65
	04:00	5,36	3,02	2,33		1					2,65
	05:00	5,52	3,22	2,30		1					2,65
	06:00	5,65	3,46	2,19		1					2,65
	07:00	5,59	3,83	1,76		1					2,65
	08:00	5,71	4,21	1,50		1				1	2,65
	09:00	5,94	4,17	1,78		1				1	2,65
	10:00	5,78	3,97	1,81		1				1	2,55
	11:00	5,72	5,34	0,39		1				2	0,71
	12:00	5,52	4,81	0,71		1				2	1,86
	13:00	5,49	3,58	1,91		1				1	2,65
	14:00	5,23	3,45	1,78		1					2,65
	15:00	5,68	4,03	1,65		1					2,65
	16:00	6,18	4,32	1,85		1					2,65
	17:00	6,57	4,86	1,71		1				1	2,65
	18:00	7,08	5,23	1,85		1				2	2,65
	19:00	7,21	5,47	1,75		1				2	2,65
	20:00	6,42	5,03	1,39		1				2	2,65
	21:00	5,90	4,34	1,57		1				1	2,65
	22:00	5,18	3,95	1,23		1					2,65
	23:00	4,86	3,76	1,09		1					2,65

Παρατηρήσεις: Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης