

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή 19/1/2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,17	3,03	1,13		1					2,07
	01:00	4,08	3,45	0,63		1					1,00
	02:00	3,95	3,24	0,71		1					1,00
	03:00	3,75	3,05	0,70		1					1,00
	04:00	3,78	3,10	0,68		1					1,00
	05:00	3,64	2,88	0,76		1					1,00
	06:00	3,76	3,05	0,71		1					1,00
	07:00	3,77	3,11	0,66		1					1,00
	08:00	3,90	3,37	0,53		1					1,00
	09:00	3,91	3,26	0,64		1					1,00
	10:00	4,06	3,37	0,69		1					1,00
	11:00	4,03	3,32	0,70		1					1,00
	12:00	4,20	3,49	0,70		1					1,00
	13:00	4,42	3,48	0,94		1					2,49
	14:00	4,17	2,90	1,28		1					2,65
	15:00	4,15	2,79	1,36		1					2,65
	16:00	4,43	3,32	1,11		1					2,65
	17:00	4,85	4,25	0,60		1					2,65
	18:00	5,40	4,54	0,85		1				1	2,65
	19:00	5,57	5,00	0,57		1				2	2,65
	20:00	5,41	5,07	0,34		1				2	2,65
	21:00	5,27	4,54	0,73		1				1	2,65
	22:00	6,19	5,51	0,68		1				2	2,65
	23:00	6,07	5,27	0,80		1				2	2,65

Παρατηρήσεις: Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης