

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 11/1/2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	4,39	3,83	0,56			1			1	1,20
	01:00	4,25	3,44	0,81			1				1,20
	02:00	4,14	3,42	0,71			1				1,20
	03:00	4,05	3,10	0,94			1				1,20
	04:00	3,91	2,96	0,95			1				1,20
	05:00	4,08	3,26	0,82			1				1,20
	06:00	4,20	3,69	0,50			1				1,20
	07:00	4,24	3,58	0,66			1				1,00
	08:00	4,29	3,95	0,33			1				0,60
	09:00	4,36	4,07	0,29			1				0,50
	10:00	4,38	4,38	0,00			1			1	0,00
	11:00	4,56	4,56	0,00			1			1	0,00
	12:00	4,93	4,93	0,00			1			2	0,00
	13:00	4,85	4,85	0,00			1			1	0,00
	14:00	5,06	4,85	0,21			1			1	0,47
	15:00	4,98	4,52	0,46			1			1	0,60
	16:00	4,92	4,52	0,40			1			1	0,60
	17:00	5,34	4,88	0,47			1			1	0,60
	18:00	5,81	5,38	0,43			1			2	0,60
	19:00	5,85	5,34	0,51			1			2	0,60
	20:00	5,75	5,23	0,53			1			2	0,00
	21:00	5,45	4,87	0,58			1			2	0,00
	22:00	5,14	4,56	0,58			1			1	0,00
	23:00	4,83	4,26	0,57			1			1	0,00

Παρατηρήσεις: Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου. Απώλεια επικοινωνίας με ΑΠ από τις 20:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης