

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 12/1/2025	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,56	4,02	0,54			1			1	0,00
	01:00	4,38	3,88	0,49			1			1	0,00
	02:00	4,26	3,81	0,45			1			1	0,00
	03:00	4,22	3,88	0,35			1			1	0,00
	04:00	4,19	3,77	0,42			1			1	0,00
	05:00	4,12	3,78	0,34			1				0,00
	06:00	4,16	3,79	0,36			1				0,00
	07:00	3,99	3,54	0,45			1				0,00
	08:00	4,14	3,64	0,50			1				0,00
	09:00	4,37	3,84	0,53			1			1	0,00
	10:00	3,04	2,95	0,08			1			1	0,00
	11:00	4,40	4,20	0,19			1				0,00
	12:00	4,59	4,09	0,50			1				0,00
	13:00	4,52	3,98	0,54			1				0,00
	14:00	4,41	3,86	0,55			1				0,00
	15:00	4,59	4,02	0,57			1				0,00
	16:00	4,80	4,29	0,51			1				0,00
	17:00	5,25	4,88	0,37			1			1	0,00
	18:00	5,56	5,17	0,39			1			2	0,00
	19:00	5,65	5,30	0,35			1			2	0,00
	20:00	5,62	5,23	0,39			1			2	0,00
	21:00	5,11	4,67	0,44			1			2	0,00
	22:00	5,50	5,15	0,35			1			2	0,00
	23:00	5,57	5,20	0,37			1			2	0,00

Παρατηρήσεις: Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου. Γενική διακοπή από τις 10:10 - 10:25. Απώλεια επικοινωνίας με ΑΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης