

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Α Ε Τ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	P. HZ (x10 ⁴)
Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025	00:00	4,69	4,69	0,00		1				1
	01:00	4,45	4,45	0,00		1				
	02:00	4,20	4,20	0,00		1				
	03:00	4,01	4,01	0,00		1				
	04:00	3,96	3,96	0,00		1				
	05:00	4,09	4,09	0,00		1				
	06:00	4,14	4,14	0,00		1				
	07:00	4,31	4,31	0,00		1				
	08:00	4,54	4,54	0,00		1				
	09:00	4,69	4,69	0,00		1				1
	10:00	4,80	4,80	0,00		1				1
	11:00	4,96	4,90	0,06		1				1
	12:00	4,97	4,90	0,08		1				1
	13:00	4,94	4,86	0,08		1				1
	14:00	4,93	4,85	0,08		1				1
	15:00	4,93	4,85	0,08		1				1
	16:00	5,01	4,94	0,07		1				1
	17:00	5,27	5,19	0,09		1				1
	18:00	5,67	5,51	0,15		1				2
	19:00	5,84	5,67	0,17		1				2
	20:00	5,83	5,72	0,11		1				2
	21:00	5,64	5,59	0,05		1				2
	22:00	5,24	5,24	0,00		1				1
23:00	4,82	4,76	0,06		1				1	

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης